

Изх. №...2729-(1)
гр. Угърчин, 04.06.2018 г.

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

РАЗЯСНЕНИЕ № 1
по чл. 33, ал. 2 от ЗОП

към документация за сключване на рамково споразумение въз основа на открита процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 73, ал. 1 във връзка с чл. 20, ал. 1, т. 1, б. а) и чл. 81, ал. 1 от ЗОП с предмет: **"Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на град Угърчин"**

Относно: Постъпило писмено искане за разяснения на основание чл. 33, ал. 1 от ЗОП.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с направено на основание чл. 33, ал. 1 от ЗОП писмено искане за разяснения, по документация за сключване на рамково споразумение с посочения предмет, с вх. №2729/31.05.2018 г. в законоустановения срок предоставям следните разяснения:

ВЪПРОС №1:

„В Техническата спецификация е записано: „Тръбите следва да са произведени от материал PE 100 - RC. Производителят на тръбите трябва да притежава протокол за изпитване на суровината и тръбите съгласно EN 10204 тип 3.2. Сертификат за изпитване на тръбите по PAS 1075-1 за бавно пълзене на пукнатините и точково натоварване или еквивалент и Сертификат по EN 10204 тип 3.2 или еквивалент.

Тръбите следва да са: екструдирани, двуслойни, със защитни свойства – устойчивост на счупване и противодействие на материала на тръбите срещу бавно нарастване на пукнатини.”

Стандартът EN 10204 се отнася за метални продукти, видове документи за контрол, а не за пластмасови тръбопроводи.

Сертификатът PAS 1075-1 се отнася за еднослойни тръби произведени от материал PE 100-RC, а не двуслойни, както са описани в техническата спецификация.

Моля Възложителят да поясни какъв е видът на тръбите и какви сертификати трябва да притежават?“

ОТГОВОР:

Към настоящия момент, за Възложителя не е известно, в коя конкретна поръчка ще са необходими метални или пластмасови тръби. В случай, че за конкретната поръчка е необходимо извършване на СМР с тръби, произведени от материал PE 100 RC , те следва да притежават Сертификат за изпитване на тръбите по PAS 1075-1 за бавно пълзене на пукнатините и точково натоварване или еквивалент. Ако СМР се извършват с метални тръби, за тях следва да се прилага Сертификат по EN 10204 тип 3.2 или еквивалент.

Конкретните дейности по извършване на СМР, както и приложимите стандарти ще бъдат посочени в поканата до всички ПОТЕНЦИАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ - страни по настоящото Рамково споразумение. Техническата спецификация съдържа общи изисквания, които ще се конкретизират в поканите за възлагане на конкретни обществени поръчки.

Всеки конкретен обект, видът на отделните СМР, включени в него, срокът за изпълнение на обществена поръчка ще бъдат определяни от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в конкретните покани. Редът и условията за извършване на отделните дейности, конкретните им параметри, условията и срокът за изпълнение, цена и др. ще се уреждат подробно с конкретните Договори за възлагане на обществени поръчки.

ВЪПРОС №2:

„В КС има позиция: „Превоз на строителни отпадъци“.

Моля Възложителят да поясни строителните отпадъци, ще се депонират ли или ще се извозват на площадка, определена от общината? Има ли такса за депониране за конкретния обект и какъв е нейния размер?“

ОТГОВОР:

Възложителят е определил място, на което избраният за изпълнител участник следва да извозва отпадъците, които ще се получат при извършване на СМР. За извозването и депонирането на отпадъците, Възложителят не е предвидил заплащане на такси.

ВЪПРОС №3:

„В КС има позиция: „Разваляне на съществуваща асфалтова, трошенокаменна и тротоарна настилка, включително изкопаване и натоварване на транспорт“.
„Доставка и полагане на поръзен асфалтобетон“ и „Доставка и полагане на дребнозърнеста пътна асфалтобетонова смес“.

Моля, за коректното остойностяване на позициите, Възложителят да предостави детайл на настилката?“

ОТГОВОР:

Предметът на настоящата поръчка е „Сключване на Рамково споразумение за „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Угърчин“. Видовете СМР, които подлежат на оценка, съгласно методиката за оценка на офертите, са детайлно изброени и описани в Образец № 4 „Ценово предложение“ и са по окрупнени показатели, който е неразделна част от документацията по обществената поръчка. Всеки конкретен обект, видът на отделните СМР, включени в него, срокът за изпълнение на обществена поръчка ще бъдат определяни от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в конкретните покани. Редът и условията за извършване на отделните дейности, конкретните им параметри, условията и срокът за изпълнение, цена и др. ще се уреждат подробно с конкретните Договори за възлагане на обществени поръчки.

СТАНИМИР ПЕТКОВ
Кмет на Община Угърчин

На осн.чл.2,ал.2 от ЗЗЛД във
връзка с чл.42,ал.5 от ЗОП