



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007-2013

„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



Договор 06/321/01694 от 30.12.2013



## ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – РОМАН

гр.Роман, бул. “Христо Ботев” № 136, тел. 09123/ 20- 64,

факс:09123/23-49, email:romanoa@abv.bg

ДО  
ВСИЧКИ  
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Относно: Постъпило Искане с вх. № 0400-138 /122/18.12.2014 за разяснения по документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура по ЗОП с предмет: Извършване на строително-монтажни дейности на обект „Пункт за управление на животински отпадъци“ по договор № 06/321/01694 с наименование на проекта „Пункт за управление на животински отпадъци“ в гр. Роман, общ. Роман, обл. Враца, по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката на селските райони“ на ПРСР 2007-2013 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОП, Ви предоставяме следните разяснения по документация за участие в открита процедура по ЗОП с предмет: Извършване на строително-монтажни дейности на обект „Пункт за управление на животински отпадъци“ по договор № 06/321/01694 с наименование на проекта „Пункт за управление на животински отпадъци“ в гр. Роман, общ. Роман, обл. Враца, по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката на селските райони“ на ПРСР 2007-2013 г., открита с Решение 1504 от 24.11.2014г. на Кмета на Община Роман, с уникален номер в Регистъра на обществените поръчки **00253-2014-0010**

**Въпрос № 1** Във връзка с изготвяне на предложението за участие в открита процедура, моля за следните разяснения:

1. В приложение 21 "Количествено стойностна сметка" - част Архитектура, Подобект „Ограда“, от документацията за участие в открита процедура е предвидено изпълнението на Каменна облицовка /позиция9/

Моля да уточните

- Вида на камъка
- Размер на плочите и дебелина
- Обработката на плочите

**Отговор 1:** -

Вид на камъка - неоформен гнайс, плочи в естествен вид с форма на неправилни многоъгълници;

- Размер на плочите и дебелина - едностранно рязани, дебелина до 2см(цокъл);

- Обработка на плочите - залепят се върху циментово лепило с метална мрежа между стената и камъка.

**КМЕТ НА ОБЩИНА РОМАН  
ИНЖ. КРАСИМИР ПЕТКОВ**

