



# ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

гр.Сунгурларе, обл.Бургас, ул."Георги Димитров" № 2



**ОТНОСНО: РАЗЯСНЕНИЕ ПО УСЛОВИЯТА НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА ТБО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ“**

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

В законоустановеният срок е постъпило писмено искане за разяснение по условията на обществена поръчка с предмет: „*Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за ТБО на територията на община Сунгурларе*“ със следните въпроси:

1 Въпрос:

**Относно: Количество – стойностна сметка**

**Част: Биологична рекултивация има несъответствие между КСС, прогнозната стойност за трите години, и изискванията за изпълнение през различните години.**

**Цитирам: Прогнозна стойност биологична рекултивация от Условия за участие**

**Първа година – 14 554,41 лв**

**Втора година – 14 554,41 лв**

**Трета година – 14 554,41 лв**

**ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ ОБЩО= 43 663,23 лв.**

**В техническата спецификация е записано:**

**Цитирам:**

Биологичната рекултивация се извършва на два етапа:

**I етап включва:** чистене на камъни, разбиване на буци, подравняване с гребло. С тези манипулации се постига допълнителна предпосевна подготовка на почвата. Целта е да се получи ситнозърнеста структура. Това дава възможност семената да бъдат в непосредствен допир с почвата. Непосредствено преди засяването на тревното семе, в почвата се внасят азотни торове /30кг./дка./ Амониевата селитра, като бързо усвоима и разтворима трябва да се внесе на три части: 10 кг/дка заедно със засяването на тревните смески, като основно торене през първата година, а останалите 2/3 като подхранване, съответно 10 кг/дка след първата коситба на втората година и 10 кг/дка след коситбата през третата година. Така подготвената почва се оставя 10-12 дни да улегне, след което се пристъпва към засяването. Засяването на тревното семе е препоръчително да се извърши късно през пролетта, т.е. втората половина на месец май. Засяването на семената да бъде равномерно /25кг./дка./, като след това се зариват с гребло и се притъпват с дъска или ръчен валик. Тревната смес се състои от: - пасищен райграс -10 % - ливадна власатка- 60 %,- ежова главица -30 %. Подбраният видов състав при създаването на тревния масив е от семейството на житните треви (Gramineae) и е съобразен с условията на месторастене. Характерното за тези видове ранно и обилно братене, добро приосновно облистване и продължително съхраняване на издънкообразуването с постоянно обновяване на надземните органи позволява успешно

да се формира пътно склонен и нисък свободен от плевели травостой. Благодарение на своята брадата коренова система тревите от сем. Gramineae се явяват ефективни чимообразуватели. Техните първични и добавъчни корени, притежаващи в съвкупност голяма дължина и маса, пронизват равномерно субстрата и като се преплитат с коренищата и основата на пълзящите надземни издънки образуват здрав чим, който укрепя повърхностния слой. Необходимо изискване при подбора на видовете е устойчивост на засушаване, слаба взискателност към почвените условия и дълговечност. Най-подходящи за тази цел са подраните видове, които принадлежат към коренищно - туфестите треви.

**II етап включва:**

Поливане - в началото 6 поливки през 3 дни с норма 10 л/м<sup>2</sup>, след това-2 поливки през 7 дни по 20л/м<sup>2</sup>

Косене с ръчна косачка

Грапене и събиране на окосената трева

*Както е видно от гореизложеното видовете работи, които трябва да бъдат извършени през Първата година на биологичната рекултивация са много повече от тези които ще се изпълнят през следващите две години/ Втора година и Трета година/, а прогнозната стойността и за трите години е една и съща.*

*Моля да уточните – какви дейности ще се изпълняват през всяка една от годините – етапите, и на каква прогнозна стойност.*

*Защо прогнозната стойност на трите години от биологичната рекултивация е една и съща, при положение че ще се извършват различни по вид и количество работи?*

**2. Въпрос – Моля да уточните, как ще се изпълни детайла на закотвящи и отводнителни канавки, при условие , че в количествената сметка няма позиция „Изкоп за канавки“?**

**3. Въпрос - Моля да уточните, материала който се предвижда за запълване на закотвящата канавка по чертеж „Детайл – контур рекултивация“?**

**4. Въпрос – Моля да уточните в позицията в КС „ДОСТАВКА НА ГОТОВА МОДУЛНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА БИОГАЗ С ДЕБИТ 6 - 30 м3/ч“ има ли предвидена специално оформена площадка?**

На основание чл. 180, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, предоставям разяснение по постъпилото запитване:

**Отговор на въпрос 1:** Поставеният въпрос е неотносим към обявената обществена поръчка. Никъде в документацията не е посочено, че *Прогнозната стойност на биологична рекултивация е:*

**Първа година – 14 554,41лв**

**Втора година – 14 554,41лв**

**Трета година – 14 554,41лв**

**ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ ОБЩО= 43 663,23 лв.**

В т. 10 от Раздел II Указания за участие е посочено:

**2. За изпълнение на биологична рекултивация – 66 788,03 (шестдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и осем лева и три стотинки ) лева без включен ДДС, а с включен ДДС – 80 145,64 (осемдесет хиляди сто четиридесет и пет лева и шестдесет и четири стотинки) лева.**

Цитираното изпълнение на биологичната рекултивация не се съдържа в този вид в Техническата спецификация. В обяснителната записка към работния проект е предвидено, че биологичната рекултивация ще се извърши на един етап.

*Възложителят е посочил какви дейности ще се изпълняват през всяка една от годините – етапите на биологичната рекултивация, но никъде не е посочил в документите за обществената поръчка, прогнозна стойност за всеки един от етапите.*

Отговор на въпрос 2: Не е предвидено изграждане на закотвящи канавки, а само на отводнителни, като в количествената сметка те са посочени в т. 8, част: Повърхностно отводняване.

Отговор на въпрос 3: Предвид това, че не се предвижда изграждане на закотвящата канавка Възложителят не може да уточни какъв материал се предвижда за запълването ѝ.

Поставеният въпрос не е относим към настоящата обществена поръчка.

Отговор на въпрос 4: В количествената сметка няма позиция „ДОСТАВКА НА ГТОВА МОДУЛНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА БИОГАЗ С ДЕБИТ 6 - 30 m<sup>3</sup>/h“.

Поставеният въпрос не е относим към настоящата обществена поръчка.

Настоящото разяснение се публикува в профила на купувача в електронната преписка към обществената поръчка.

### \чл. 36а, ал.3

С уважение,  
Хатидже Георгиева  
от ЗОП  
Зам.Кмет на Община Сунгурларе  
/ съгласно Заповед № 570/22.08.2016г./

