



ОБЩИНА ДУПНИЦА

№ 91-00-35 / 18.04.16г.

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ УЧАСТНИЦИ

В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

“Избор на изпълнител за извършване на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност” в рамките на Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”

РАЗЯСНЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл.29, ал.2 от Закона за обществени поръчки, във връзка с постъпило запитване относно:

1. “В т.2.2.4 от “Специфични изисквания към участниците” е посочено, че участниците трябва да имат валидно Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строително –монтажни работи (СМР) за строежи от **четвърта категория, първа група**, при положение че в Техническата спецификация е дадено, че обектите са предимно трета категория, но има и втора и четвърта.

Въпрос:

“Моля, да уточните коя категория са обектите от поръчката, както и удостоверения за кои групи трябва да се приложат в офертата.”

Отговор:

В т.2.2.4 от “Специфични изисквания към участниците” в Документацията за участие в процедурата е посочено е следното: “т. 2.2.4. **Участникът** трябва да притежава валидно Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строително - монтажни работи (СМР) за строежи от **втора категория, първа група**, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС). В случай, че

участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз или на друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство за регистрацията си в еквивалентен професионален регистър на държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно съответния национален закон, когато наличието на регистрация е определено със закон като условие за изпълнение на строителство.” В раздел III.2.3) Технически възможности от обявлението за обществена поръчка също е посочено това изискване.

В Техническата спецификации са посочени категориите на строежите, включени в предмета на поръчката съгласно ЗУТ както следва:

- **Постоянна детска Детска Ясла „Пролет“ ул. Васил Левски №9** - е четвърта категория, съгласно чл. 137, ал.1 т. 4, буква “б” от ЗУТ.
- **ОУ „Кирил и Методий“, ул. В. Търново №19** - е трета категория, съгласно чл. 137, ал.1 т. 3, буква “в” от ЗУТ.
- **ОУ „Климент Охридски“ ул. Венелин № 92** - е трета категория, съгласно чл. 137, ал.1 т. 3, буква “в” от ЗУТ.
- **ПГ „Христо Ботев“ ул. Христо Ботев №3** - е трета категория, съгласно чл. 137, ал.1 т. 3, буква “в” от ЗУТ.
- **СОУ „Паисий Хилендарски“ ул. „Страхил Войвода“ №5** - е трета категория, съгласно чл. 137, ал.1 т. 3, буква “в” от ЗУТ.
- **МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ул. Отец Паисий № 2** - е втора категория, съгласно чл. 137, ал.1 т. 2, буква “д” от ЗУТ.
- **ОДЗ „Таушаница“, ул. Изграв №24** - е четвърта категория, съгласно чл. 137, ал.1 т. 4, буква “б” от ЗУТ.
- **ОУ „Евлоги Георгиев“ул. Кулата №13** - е трета категория, съгласно чл. 137, ал.1 т. 3, буква “в” от ЗУТ.
- **ОУ „Неофит Рилски“ул. Братя Миладинови №3** - е трета категория, съгласно чл. 137, ал.1 т. 3, буква “в” от ЗУТ.

Съгласно “Правилника за реда за вписване и водене централния и професионален регистър на строителя”, категориите на обектите се определят както следва:

- **Постоянна детска Детска Ясла „Пролет“ ул. Васил Левски №9** - е първа група, четвърта категория.
- **ОУ „Кирил и Методий“, ул. В. Търново №19** - е първа група, трета категория.
- **ОУ „Климент Охридски“ ул. Венелин № 92** - е първа група, трета категория.
- **ПГ „Христо Ботев“ ул. Христо Ботев №3** - е първа група, трета категория.
- **СОУ „Паисий Хилендарски“ ул. „Страхил Войвода“ №5** - е първа група, трета категория.
- **МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ул. Отец Паисий № 2** - е първа група, втора категория.
- **ОДЗ „Таушаница“, ул. Изграв №24** - е първа група, четвърта категория.
- **ОУ „Евлоги Георгиев“ул. Кулата №13** - е първа група, трета категория.

- **ОУ „Неофит Рилски“ ул. Братя Миладинови №3** - е първа група, трета категория.

Следователно фирмите следва да притежават регистрацията съгласно чл.5, ал.4 от ПРВВЦПРС за “втора група” от “втора до четвърта категория”.

2. “В т.2.2.5 (а) “Специфични изисквания към участниците” е посочено, че участниците трябва да имат 1 бр. ключов експерт “Технически ръководител”, който да отговаря на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ – да е лице, получило диплома от акредитирано висше училище с квалификация “строителен инженер”, “инженер” или “архитект”.

Въпрос:

“Моля да потвърдите, че ще приемете за ключов експерт “Технически ръководител” такъв, който е с квалификация “инженер” и с диплома, издадена от технически университет.”

Отговор:

Съгласно изискванията, посочени в Документацията за участие в процедурата и предвид разпоредбата на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ, за “технически ръководител” е допустимо лице с диплома от **всяко едно акредитирано висше** училище с изискуема квалификация - “строителен инженер”, “инженер” или “архитект”.

3. “В приложената към документацията, количествена сметка са дадени за остойността позиции “Тръба РЕ-НД ф...” Такива има и в ОУ”св.Климент Охридски”, СОУ”Св.Св. Кирил и Методий”, ОУ “Неофит Рилски”, СОУИЧЕ”Паисий Хилендарски”, ПДЯ”Пролет” и ОДЗ “Таушаница”, но не е даден начина им на полагане или в каква настилка са.”

Въпрос:

“Моля да уточните метода на полагане на тръбите РЕ-НД, както и къде да бъдат включени стойностите на изкопно – земните и възстановителни работи и моля да ни бъдат изпратени напречните профили за полагането им в отделните обекти.”

Отговор: Метода на полагане на тръбите е по ваш избор (безизкопно и изкопно полагане). Изкопно земните възстановителни работи да бъдат включени в стойността на захранващите тръби. Напречните профили може да разгледате в техническия проект (типични детайли).

4. В количествената сметка за сградата на МБАЛ”Св.Иван Рилски” е дадена позиция 189 “Хидравлична проба на тръби до ф100/108 мм- 2 527 м.л.”, при положение че за този обект няма полагане на такава дължина тръби.

Въпрос:

“Моля да уточните реалното количество в позиция 189.”

Отговор:

Реалното количество в позиция 189 е 2 547 м.л. Дължината представлява сбора от позиции 38 до 51 включително и 78 и 79.

5. В приложената, към документацията, количествена сметка е дадена за остойността позиция 60 "Строително монтажни работи и материали (зидария) – 45 м2".

Въпрос: "Моля да уточните какви видове СМР включва тази позиция 60"

Отговор: Позицията включва тухлена зидария без мазилка.

С уважение,

КМЕТ НА ОБЩИНА ДУПНИЦА:

инж. МЕТОДИ ЧИМЕВ

