



ОБЩИНА БЕЛИЦА

2780 – БЕЛИЦА, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ул. “Георги Андрейчин” № 15
тел./факс 07444/22 77; тел. 07444/23 23; e-mail: obelica@abv

ДО

Участниците в публично състезание
с предмет: „Канализация село Краище,
община Белица“



Въз основа на постъпило в деловодството на Общинска администрация – Белица, запитване от участник, заведено с рег. вх. № 26-00-233/29.08.2017 г. относно процедурата по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП – публично състезание, във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП, с предмет „Канализация село Краище, община Белица“, касаещо изпълнението на поръчката и на основание чл. 180, ал. 1 от ЗОП, като в законния срок са поискани разяснения и информация за:

1: Размер на тръбите за сградните канализационни отклонения

Разяснение: Детайл на предвидените в проекта сградни канализационни отклонения е посочен в публикуваната Документация за участие в Профила на купувача на община Белица, Папка: Канализация с. Краище – проекти, файл SKO-detajl.jpg. В нея е посочено сградните канализационни отклонения да се изпълнят от РР тръби с диаметър ф200. Следва да се уточни, че дължината на всяко сградно канализационно отклонение зависи от ширината на пътното плътно на всяка улица, по която ще се изпълнява съответния клон.

2: Детайл на възстановяване на асфалтова настилка

Разяснение: Възстановяването на асфалтовата настилка е необходимо да се изпълни по улиците, по които има съществуваща такава. Дебелините на всеки елемент от нея в уплътнено състояние са както следва:

- Плътен асфалтобетон – 4см;
- Неплътен асфалтобетон – 4 см;
- Несортиран трошен камък – 40см;

3: Детайл на възстановяване на трошенокаменна настилка

Разяснение: Възстановяването на трошенокаменната настилка е необходимо да се изпълни само по улиците, по които няма асфалтова настилка, както следва:

- Несортиран трошен камък – средна дебелина в уплътнено състояние 40см;

4: Детайл на възстановяване на основен калдъръм

Разяснение: Възстановяването на основен калдъръм е необходимо да се изпълни само по улиците, по които се установи, че има такъв.

Под основен калдъръм следва да се счита каменна основа от ръчно подреден едроломен камък със средна дебелина в уплътнено състояние 20см.

С УВАЖЕНИЕ:  
РАДОСЛАВ РЕВАНСКИ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛИЦА