



ОБЩИНА БРУСАРЦИ

3680 гр. БРУСАРЦИ, ул. „Георги Димитров“ № 85, тел. 09783 / 22-11, факс. 09783 / 29-11,
www.brusartsi.com, e-mail: brusartsi_adm@abv.bg

Изх. № СОО - 4/ 09.06.2017г.

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ КАНДИДАТИ

Относно: Обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на част от съществуваща улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Брусарци“ по пет обособени позиции:

1. Обособена позиция № 1 - "Реконструкция на тротоар на ул. "Георги Димитров" от осева точка 139 до осева точка 55, ляво в гр. Брусарци";
2. Обособена позиция № 2 - "Реконструкция на тротоар на ул. "Димитър Благоев" от осева точка 217 до осева точка 160 + 40 м., ляво в с. Василовци";
3. Обособена позиция № 3 - "Реконструкция на тротоар на ул. "Георги Димитров" от осева точка 34 до осева точка 17а, ляво в с. Крива бара";
4. Обособена позиция № 4 - "Ремонт на ул. "Димитър Благоев" от осева точка 34 до осева точка 57 в с. Крива бара";
5. Обособена позиция № 5 - "Ремонт на ул. "Георги Димитров" от осева точка 36 до осева точка 246 в гр. Брусарци";

Уважаеми дами и господа,

От заинтересован кандидат е постъпило запитване на 09.06.2017г. относно разяснения по документацията за участие:

Съгласно приложения в Документацията за участие в т.5 от Образец № 2 се изисква от участника да приложи към Техническото предложение "дефинираните от Възложителя рискове".

В приложените количествени сметки фигурира СМР „Направа на тротоарна настилка, включително всички разходи, съгласно детайла и транспорт" - за Обособена позиция № 1 - "Реконструкция на тротоар на ул. "Георги Димитров" от осева точка 139 до осева точка 55, ляво в гр. Брусарци"; Обособена позиция № 2 - "Реконструкция на тротоар на ул. "Димитър Благоев" от осева точка 217 до осева точка 160 + 40 м., ляво в с. Василовци"; Обособена позиция № 3 - "Реконструкция на тротоар на ул. "Георги Димитров" от осева точка 34 до осева точка 17а, ляво в с. Крива бара"

ВЪПРОС № 1: Моля да уточните кои са „дефинираните от Възложителя рискове", тъй като такива не са посочени в Документацията за участие.

ОТГОВОР № 1:

Офертата на участника трябва задължително да съдържа описание на рисковете и предпоставките, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора с предложени адекватни мерки за тяхното управление.

ВЪПРОС № 2: Моля да уточните каква е предвидената тротоарна настилка - тротоарни плочки, асфалтова настилка или друга.

ОТГОВОР № 2:

В техническата спецификация е записано, че за всички тротоари се предвижда развяляне на съществуващите тротоарни настилки и изграждане на нови със следната конструкция:

- Циментови тротоарни плочки 30/30/5 - БДС 625 или еквивалентно;
- Циментова замазка - 3см.;
- Пясък 15см.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:



НАТАША МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Брусарци