



# ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" № 68; тел.: 0915/8-20-11; централа:  
0915/ 8-26-55; факс: 915/8-29-14, e-mail: [bslatina@mail.bg](mailto:bslatina@mail.bg); [www.byala-slatina.com](http://www.byala-slatina.com)

Изх. № 12.02-18-15 / 12.03.15

ДО:  
КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В  
ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП

## РАЗЯСНЕНИЕ

Относно участие в Открита процедура по реда на глава V от ЗОП с предмет:  
*„Доставка на материали за поддръжка и ремонт на уличното осветление в населените места на територията на община Бяла Слатина“*

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

По повод постъпило запитване от заинтересовано лице за участие в процедурата, даваме следните разяснения:

В Техническата спецификация под позиция №3 е зададено – Рогатка/стойка за стълб 1100 бр.

**Въпрос №1:** Моля, дайте повече информация за размери и начин на захващане на стълбовете?

**Отговор №1:** Стълбовете за улично осветление на територията община Бяла Слатина са стандартни - стоманобетонни. За тях са нужни рогатки/стойки с дължина 25 см, под ъгъл 15 градуса. Рогатките/стойките се захващат за стълбовете със скоби.

В Техническата спецификация под позиция №4 е зададено – Кабел 16 кв. – 4000 м.

**Въпрос №2:** Какъв да бъде типа на кабела?

**Отговор №2:** Кабелите нужни за уличното осветление на територията на община Бяла Слатина са описани в техническото задание. Допустимо е:

За Кабел 16кв. - алуминиев усукан въздушен проводник 2x16 или еквивалент.

В Техническата спецификация под позиция №5 е зададено – Кабел 1 кв. – 2000 м.

**Въпрос №3:** Какъв да бъде типа на кабела?

**Отговор №3:** Кабелите нужни за уличното осветление на територията на община Бяла Слатина са описани в техническото задание. Допустимо е:

За Кабел 1кв.- СВТ 2х1 или еквивалент.

С надежда за добро сътрудничество оставам,

С уважение,

**инж. Иво Ценов Цветков**  
*Кмет на Община Бяла Слатина*

