



## РАЗЯСНЕНИЯ

по документация за участие в обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация на част от уличната мрежа в селата Приселци, Близнаци и Аврен, община Аврен“ по обособени позиции

### ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Във връзка с постъпило запитване по документация за участие в обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация на част от уличната мрежа в селата Приселци, Близнаци и Аврен, община Аврен“ по Обособена позиция № 1: „Рехабилитация на част от уличната мрежа в с. Близнаци, община Аврен“, правим следните разяснения по поставените въпроси, а именно:

**Въпрос:** В КСС – ОП № 1 с. Близнаци, Профил № 7 от т.130 до т. 137 с дължина 87,10 м. - тротоарна настилка, Сметка 2 ПЪТНИ РАБОТИ, е записано следното:

1	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35/50 на бетонова основа	м <sup>3</sup>	191,40
---	--	----------------	--------

За коректно изготвяне на единичните цени по количествената сметка и съответните анализи, моля да уточните, дали е техническа грешка мерната единица „м<sup>3</sup>“ за полагане на бетонови бордюри?

**Отговор:** В КСС – ОП № 1 с. Близнаци, Профил № 7 от т.130 до т. 137 с дължина 87,10 м. - тротоарна настилка, Сметка 2 ПЪТНИ РАБОТИ за „Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35/50 на бетонова основа“ е допусната техническа грешка в мерната единица, като вместо „кубични метри“ да се чете „линейни метри“.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЕМАНУИЛ

Кмет на Об.

Заличено съгл.  
сл. 2, ал. 2, т. 5  
от ЗЗЛД