



ОБЩИНА БРЕЗНИК

Изх. № 7000-487/1/
11.12.2019 г.

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване по обявена процедура с предмет: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ДЕЙНОСТИ ЗА ПРОЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ „КОМСОМОЛЕЦ“, „ЯСНА ПОЛЯНА“, „ШЕЙНОВО“ В ГР. БРЕЗНИК И УЛИЦА С ОТ 85-160-161-162-163-164-165-166-80-171-173 В С. НОЕВЦИ“, открита с решение № ОП-8/27.11.2019 г. на Кмета на Община Брезник, моля да имате предвид следните разяснения:

Въпрос №1: В техническия проект относно улици в с. Ноевци е дадено, че реконструкцията обхваща улици с ОТ 84-85-160-161-162-163-164-165-166-80-171-173. Улицы с ОТ 10-9а-9-7-6-7-4а-2а-2-1, докато в документацията в т. 3 Предмет и описание на поръчката е дадено: „Рехабилитация и реконструкция на пътното платно и тротоар на улица с ОТ 85-160-161-162-163-164-165-166-80-171“

Моля Възложителя да потвърди, че участъка за реконструкция в с. Ноевци е от ОТ 84 до ОТ171 и отпада последния участък от 210 м., т.е дължината е 492,16 м.

Отговор № 1: Потвърждаваме, че дължината на участъка за реконструкция на улицата в с. Ноевци е с дължина 492,16 м.

Въпрос №2: В техническия проект за ул. „Комсомолец“, ул. „Ясна поляна“ и ул.„Шейново“ е дадено:

В участъците, в които ще се изгради нова настилка конструкцията има следния вид:

- плътен асфалтобетон тип “А” - 4 см;
- непътен асфалтобетон (биндер) - 4 см;
- битумизиран трошен камък – - 7 см.
- несортиран трошен камък – 20см+20см - 40 см.

Докато в КС само за ул. Шейново има предвидена битумизирана основа 7 см. – 5.00 тона. В количествена сметка №9 – „Водостоци“ /проект за улици в с. Ноевци/ е дадено, че за направата на плочест водосток количеството на бетона В20 е 58,60 м3, докато количеството на Стоманата А1 е 150 кг.

Моля Възложителя да уточни необходимото количество на стоманата А1 за армиране на 58.60 м3 бетон.

Отговор № 2: На ул. „Ясна поляна“, ул. „Шейново“ и ул. „Комсомолец“ ще се изпълнява рехабилитация на пътната настилка чрез полагане на изравнителен пласт неплътен асфалтобетон (биндер) и полагане на износващ пласт - Плътен асфалтобетон тип „А“ – 4 см.

Необходимостта от 5 тона битумизирана основа на ул. „Шейново“ е предвидена за извършване на локални ремонти по настилката.

Необходимото количество на стоманата А1 за армиране на 58.60 м3 бетон е 150 кг.

С уважение,

ВАСИЛ УЗУНОВ

Кмет на Община Брезник



Съгласувал:

Милен Миленков – главен юрисконсулт



дата 11.12.2019 г.

Изготвил:

Десислава Антонова – главен специалист „ЕИ и КР“



дата 11.12.2019 г.