

Изх. №.....^{3668 -1/1}
Гр. Угърчин,^{20.07.18} г.

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

РАЗЯСНЕНИЕ №2
по чл. 33, ал. 2 от ЗОП

към документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка № 00340-2018-0017 в РОП с предмет: „Строителство на Пречиствателна станция за отпадъчни води, дюкер и довеждащ колектор на територията на община Угърчин по две обособени позиции“ Обособена позиция № 1: „Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) с капацитет 3000 еж на територията на община Угърчин“ Обособена позиция № 2: Изграждане на канализационна мрежа за обект: „Главен колектор II (в дясно на река Каменица)“ и „Връзка на главен колектор II с главен колектор I”.

Относно: Постъпили писмени искания за разяснения по посочената обществена поръчка на основание чл. 33, а л.1 от ЗОП.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА

Във връзка с направено на основание чл. 33, ал. 1 от ЗОП писмени искания за разяснения по обществена поръчка с горепосочения предмет, с вх. №3666, 3667, 3668 от 20.07.2018г. в законоустановения срок предоставям следните разяснения:

ВЪПРОС № 1:

В т. 14.3 Инсталация за обезводняване на утайка се предвижда лентова филтърпреса с капацитет 3 м³/ч.

Моля, Възложителят да поясни дали има изисквания какъв да бъде процентът сухо вещество, което се постига след филтърпресата?

ОТГОВОР:

В приложените проекти за ПСОВ с капацитет 3000 е.ж., в обяснителната записка по част Технологична, т. 14.3. *Инсталация за обезводняване на утайки, в технологична сграда, вкл. навес за контейнер с обезводнени утайки*, в таблица 9 е представено оразмеряване на обезводнителна инсталация, съгласно което процентът сухо вещество, което се постига след филтърпресата е 25%.

ВЪПРОС № 2:

В проекта за „Връзка Гл. колектор II с гл. колектор I“ има приложена част „Трасировъчен карнет“/ Приложение 5“.

За „Гл. колектор II (в дясно на река Каменица)“ не е приложена такава част. Моля Възложителят да публикува данните от част „Геодезия“ за проект „Гл. колектор II (в дясно на река Каменица)“, които са необходими за подготовката на офертата.

ОТГОВОР:

На сайта на Възложителя са предоставени всички налични проекти, с които общината разполага. В техническата спецификация за Обособена позиция 2: изграждане на канализационна мрежа за обект: „Главен колектор II (в дясно на река Каменица)“ и „Връзка на главен колектор II с главен колектор I“, гр. Угърчин, област Ловешка“, част А. Изисквания към строителството, Възложителят е уточнил, че *„Изпълнителят е длъжен да предприеме всички допълнителни мерки, които счита за необходими, за да се запознае с теренните особености на обекта и ако е необходимо да извърши допълнителни инженерно-геоложки проучвания или измервания.“*

ВЪПРОС № 3:

Има ли такса депониране на строителни отпадъци (асфалт и трошен камък) и земни маси, и ако има колко струва депонирането на 1м³ строителни отпадъци и съответно 1 м³ земни маси?

ВЪПРОС № 4:

На колко километра от обекта се намира депото за строителни отпадъци и земни маси?

ОТГОВОР на въпроси № 3 и № 4:

За депониране на асфалт и трошен камък ще бъде определена площадка от общината на разстояние до 5 км от строителния обект, без да се дължи такса за депо.

Земните маси ще се извозват на регионалното депо, което се намира на разстояние 30 км, без да се дължи такса за депо.

Останалите строителни отпадъци следва да се предвидят за извозване на депо на разстояние 40 км. Таксата на депото е на тон и е 19,20 лв./т без ДДС.

ВЪПРОС № 5:

В Проекта е упомената ограда (№24 по легенда в Генплана), а такава не е заложена за изпълнение в Количествената сметка.

Моля, Възложителят да поясни дали Оградата е предмет на настоящата обществена поръчка и ако да, то в коя позиция от КС да бъде включена цената за изпълнение на оградата.

ОТГОВОР:

Оградата е предмет на настоящата обществена поръчка. При изписването на наименованието ѝ в количествената сметка е допусната правописна грешка и е изписано „Оргада“ вместо „Ограда“. Цената за изпълнението на оградата следва да се предвиди в

Приложение 4.1.1. Количествено-стойностни сметки ОП, част Машинно-конструктивна, позиции от 1 до 10 на част Ограда.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

СТАНИМИР ПЕТКОВ

Кмет на Община Угря

