


Republic of BULGARIA, District of Varna
9101 Byala Municipality
29 Andrei Premyanov Str.
Fax: +359 5143 / 23-79
Mayor 24-02



Република БЪЛГАРИЯ, област Варна
9101 Община Бяла
ул. "Андрей Премьянов" 29
Факс: +359 5143 / 23 79
Кмет 24-02



РАЗЯСНЕНИЯ

Относно: Публично състезание за възлагане на обществена пръчка с предмет: **Доставка и монтаж на оборудване по проект „Подобряване на образователната инфраструктура в ЦДГ "Първи Юни" Град Бяла, Филиал "Теменуга" Село Попович“ по три обособени позиции**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 180, ал. 1 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки и във връзка с постъпило запитване, представяме на Вашето внимание следното разяснение, относно Публично състезание за възлагане на обществена пръчка с предмет: **Доставка и монтаж на оборудване по проект „Подобряване на образователната инфраструктура в ЦДГ "Първи Юни" Град Бяла, Филиал "Теменуга" Село Попович“ по три обособени позиции**, както следва:

Във връзка с публикувана Обществена поръчка № 00541-2018-0004, моля за следното уточнение:

По Обособена Позиция 2 ;„Доставка и монтаж на технологично оборудване кухня“.

Въпрос № 1:

Във Образец № 3.2 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е записано

"Към Техническото предложение прилагаме *Мостри* на артикулите, предмет на възлагане - *цветна разпечатка* на хартиен носител - лице, гръб и страничен изглед (когато е приложимо), формат А4."

Очевидно за изделията - професионално кухненско оборудване не е приложимо да се предствят мостри.

Моля уточнете:

Допуска ли се вместо " мостри" в колоната " Предложение на участника" освен марка и модел да се представят снимки, илюстриращаи предлаганите артикули и описание на техническите характеристики - размери, капацитет на уредитер, инсталиране ел мощност и други?

Въпрос № 2:

Във Раздел IX."ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ" за уредите позиции 3, 4, 6, 7, 9, 11, 17, 18, 20 са записани габаритни размеври, които кореспондират с определни марки, производство на конкретни фирми.

Моля уточнете :

Допуска ли се да се предложат модели със еквивалентни технически характеристики и капацитети, но със разлики в габаритните размери- различните производители прдлагат уреди с различни габарити?

Въпрос № 3:

Моля уточнете допуска ли се Стелажите поз 21,22,23,24 да бъдат изработени от неръждаема стомана ?

Отговор:

Въпрос 1: Да.

Отговор:

Въпрос 2: Да. Предвидените в техническата спецификация размери следва да се считат за минимални.

Отговор:

Въпрос 3: Не може да се променя материала, от който да бъдат изработени стелажите. Въпросните помещения са сухи и поради тази причина сме предвидили по-евтин материал.

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

**АНАСТАС ТРЕНДАФИЛОВ:
КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА**

