



ОБЩИНА БЕЛИЦА

2780 – БЕЛИЦА, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ул. "Георги Андрейчин" № 15

тел./факс 07444/22 77; тел. 07444/23 23; e-mail:obelica@abv.bg

ДО

Изх. №26-00-56(3)/07.05.2019 г.

Участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища: „BLG1020 / II - 84, Якоруда - Разлог / жп гара Белица - Краище - Лютово - Бабяк – Орцево“, „BLG1021 / III - 8406 / Белица - лет. Семково“ „BLG1024 / BLG1020, жп гара Белица - Лютово / Краище - Горно Краище“, на територията на община Белица“

Във връзка с постъпило искане за разяснение по документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища: „BLG1020 / II - 84, Якоруда - Разлог / жп гара Белица - Краище - Лютово - Бабяк – Орцево“, „BLG1021 / III - 8406 / Белица - лет. Семково“ „BLG1024 / BLG1020, жп гара Белица - Лютово / Краище - Горно Краище“, на територията на община Белица“ и на основание чл. 33, ал. 2 от ЗОП, в законоустановения срок, предоставям следната информация:

Въпрос 1: Къде Възложителят предвижда да се депонират строителните отпадъци и излишни земни маси? Има ли такси и в какъв размер са те? Какво е транспортното разстояние до съответните депа?

Разяснение: Възложителят уточнява, че строителните отпадъци и излишни земни маси ще се депонират в местността "Друмо". Таксите са регламентирани в Наредба за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Белица и са в размер на 2.00 лв. на куб.м. Разстоянията от депото до пътищата са както следва: 1. До път BLG1020 / II - 84, Якоруда - Разлог / жп гара Белица - Краище - Лютово - Бабяк – Орцево" средно е 14 км. 2. До път „BLG1021 / III - 8406 / Белица - лет. Семково“ средно е 7 км. 3. До път „BLG1024 / BLG1020, жп гара Белица - Лютово / Краище - Горно Краище“ средно е 11 км.

Въпрос 2: За обособена позиция №3 „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища: „BLG1020 / II - 84, Якоруда - Разлог / жп гара Белица - Краище - Лютово - Бабяк – Орцево“, в проекта за част Пътна (от файл „chast Putha.pdf“, от документацията/чертеж №RDD-01-2011-01/на стр.224 има детайл на ЕДИНИЧНА ПРЕДПАЗНА ОГРАДА-ЕПО/4.00 от км 0+000 до км 9+704.59, в количествената сметка за същата обособена позиция няма предвидена такава позиция. Трябва ли да се предвиди тази позиция в КС-то (от файл " Prilojenie 7a OP3.xls") от процедурата и ако да – къде да бъде заложена, с какво име и с каква дължина?

Разяснение: Възложителят уточнява, че участникът не трябва да предвижда такава позиция в КС-то (от файл " Prilojenie 7a OP3.xls") от процедурата, тъй като на този етап няма да се изгражда ЕДИНИЧНА ПРЕДПАЗНА ОГРАДА-ЕПО/4.00 от км 0+000 до км 9+704.59. Същата ще бъде изградена на по-късен етап и ще бъде предмет на друга обществена поръчка.

РАДОСЛАВ РЕВАНСКИ:
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛИЦА



Данните са заличени на основание чл. 2 от ЗЗЛД