



ОБЩИНА КАРНОБАТ

Карнобат 8400, Република България; Тел: +359 (0)559 29125; Факс: +359 (0)559 27165;
e-mail: karnobat@mail.bg

ОТНОСНО: РАЗЯСНЕНИЕ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ЗОП С ПРЕДМЕТ: : „РЕМОНТ НА ПЕШЕХОДНИ НАСТИЛКИ В ГР. КАРНОБАТ "

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В законоустановения срок е постъпило искане за разяснение по документите за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОПс предмет: „Ремонт на пешеходни настилки в град Карнобат“:

1.Молим за по – подробно описание на изискването за плочи 40/40/4 цветни със свързващо акрилатно покритие.

ОТГОВОР:

1. Акрилатно покритие на бетонова повърхност е филмообразуващо инпрегниране, подходящо за защита на земно – влажни бетони, като бетонни блокове, настилки от плочи и паваж. Интензивното импрегниране на оцветяване предпазва тези повърхности от влияние на околната среда, мъх, влага и т. н. Това улеснява поддържането и почистването на повърхностите. Прилагането на акрилатно покритие запазва цвета на бетоновия продукт за дълго време и противодейства на естествени атмосферни влияния, причинени от влиянието на околната среда. Акрилатното покритие прониква във структурата на основата и запечатва капилярите на бетона. Формира матов филм върху повърхността на бетона и му придава т. н. „мокър ефект“. Цветът на конкретния продукт значително се засилва. Акрилатното покритие е химически устойчиво, устойчиво е на абразия, устойчиво е на UV – лъчи. Не предизвиква пожълтяване и е непроницаемо.



**ГЕОРГИ ДИМИТР
КМЕТ НА ОБЩИНА**



кк/nn