




ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

ОБЩИНА КАРНОБАТ

бул. „България“ № 12

Изх. № 26-00-193

Дата 10.02.2017 г.

ОТНОСНО: РАЗЯСНЕНИЕ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИНЖЕНЕРИНГ – ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ВЪВ ФАЗА РАБОТЕН ПРОЕКТ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР, СЪГЛАСНО ОДОБРЕНИ РАБОТНИ ПРОЕКТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР НА ПУБЛИЧНИ ОБЩИНСКИ СГРАДИ В ГРАД КАРНОБАТ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG16RFOP001-2.001-0144 „ПОВИЩАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ПУБЛИЧНИ АДМИНИСТРАТИВНИ СГРАДИ В ГРАД КАРНОБАТ“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В законоустановения срок е постъпило искане а разяснение по документацията за обществена поръчка с предмет: „Инженеринг – изготвяне на инвестиционни проекти във фаза работен проект и изпълнение на СМР, съгласно одобрени работни проекти, включително упражняване на авторски надзор на публични административни сгради в град Карнобат във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP001-2.001-0144 „Повишаване на енергийната ефективност на публични административни сгради в град Карнобат“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“ с въпроси:

ВЪПРОС 1: В Доклада за извършено обследване на енергийна ефективност на административна сграда находяща се в промишлена зона „Север“ обособена позиция № 4, е посочена ЗАДЪЛЖИТЕЛНА МЯРКА ЗА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ М4, която гласи: Изграждане на отоплителна инсталация с котел на природен газ. В документацията на обществената поръчка в раздел II – ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА по Обособена позиция № 4 е посочена задължителна МЯРКА № 4 от обследването на енергийна ефективност, която гласи: Изграждане на сградна инсталация за отопление с котел на пелети. Моля, Възложителя да уточни, кое приема за вярно?



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

ОТГОВОР: За обект „Инженеринг – изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект и изпълнение на СМР, съгласно одобрени работни проекти, включително упражняване на авторски надзор на публични административни сгради в гр.Карнобат за административната сграда, находяща се в „Промислена зона-Север”, обособена позиция №4, като задължителна мярка за енергоспестяване – М4 ще се изпълнява: Изграждане на отоплителна инсталация с котел на природен газ. Допусната е техническа грешка в документацията на обществената поръчка в раздел II – ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА по тази обособена позиция.

ВЪПРОС 2: Ако ще се изгражда отоплителна инсталация с котел на природен газ, предмет ли е на откритата процедура изграждането на сградно отклонение на газ, или има такова изградено, или ще се изгражда от Възложителя?

ОТГОВОР: За същия обект и същата обособена позиция №4, уточняваме следното: Няма изградено отклонение от газопреносната мрежа до сградата. В проекта следва да бъде проектирано газопрепно отклонение до сградата. Разстоянието от сградата до уличната регулационна граница от изток е приблизително 90м.

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА КАРНОБАТ

На основание чл.2, ал.2 от Закона за защита на личните данни подписите на настоящия документ са заличени.