



ОБЩИНА БРЕЗНИК

Изх. № 7000-524/1/
12.09.2017 г.

ДО ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ

Във връзка с постъпило запитване по обявена процедура с предмет: **„Подготвителни дейности за зимно поддържане на част от общинските пътища на територията на Община Брезник през 2017 година“** и на основание чл. 189 от Закона за обществените поръчки предоставям отговори на поставените въпроси:

Във връзка с участието ни в обявената процедура, бихме желали разяснения за следното: В обхвата на поръчката на посочени видове дейности, планирани за изпълнение.

Въпрос: В точка 9 е записано „Ремонт на напречен водосток с дължина 7 м.“ – бр.

Какви дейности по ремонта на водостоците са планирани?

Може ли Възложителя да посочи един конкретен водосток с цел оглед и примерно остойностяване на работите.

Отговор: Предвидени са следните дейности, включени в позицията:

Рязане и разваляне на асфалтовата настилка; изкоп; доставка и полагане на стоманобетонен отточен улей и доставка и монтаж на решетка.

Няма конкретен водосток. Бройката им ще бъде установена при съвместните огледи на място.

Въпрос 2: В т.3 е записано „Профилиране на банкети с автогрейдер, вкл. натоварване и извозване“ – м3.

Моля за потвърждение на мерната единица. Ако тя е „кубичен метър“, какъв е начинът за определяне и контрол на изпълнените количества?


Отговор: Да, мерната единица е „кубичен метър“.

Има правила за приемане на земни работи и земни съоръжения (ДВ, бр. 45/1988 г.; БСА, бр. 6/1988 г.; доп. ДВ, бр. 7/ 1993 г.). Ръководете се от тях.

С уважение,

ВАСИЛ УЗУНОВ

Кмет на Община Брезник



Съгласувано с:

Иван Ковачев – директор дирекция „ТСУ и ЕИ“

дата 12.09.2017 г.

Изготвил:

Десислава Антонова – главен специалист „ЕИ и КР“

дата 12.09.2017 г.