



ОБЩИНА ЛОМ

3600 Лом, ул. „Дунавска“ №12, тел. (0971) 69 101, факс: (0971) 66 026, e-mail: lom.municipality@lom.egov.bg, www.lom.bg

РАЗЯСНЕНИЯ ДО ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ

при
възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Изграждане и реконструкция на канализационна и водоснабдителна мрежа по тринадесет улици в Централна градска част на град Лом, като част от обект „Интегрирано управление и пречистване на водите в град Лом, община Лом – част Водоснабдяване“

Относно: Постъпили въпроси по горецитираната обществена поръчка.

Въпрос №1: За част от предвидените за изпълнение улици е описано изпълнение на следните СМР:

1. Химическа стабилизирана подложка от льосови материали $h=15$ см
2. Обрато засипване на пластове с химически стабилизирана засипка от льосови материали до кота пътен пакет
3. Обрато засипване на химически стабилизирана засипка от льосови материали 30 см над теме тръба

В предоставената към тръжната документация Техническа спецификация т. 3.2. Технологичен процес на полагане на Водопровод не става ясно за технологията на изпълнение на горните СМР.

Моля да предоставите повече детайли, технология и предвидени материали за описаните позиции.

Разяснение: В строителната практика съществуват много начини и рецепти за химическа стабилизация на льосови почви. Точна технология и рецепта за химическата стабилизация не може да се даде, защото би ограничила избора на изпълнителя. В Техническата спецификация и в проекта подробно са описани показателите, на които трябва да отговаря почвата за обратен насип, след химическата ѝ стабилизация. Изборът на рецепта е по преценка на изпълнителя, съобразена с изискванията за показателите, на които трябва да отговаря обратния насип за основен и подосновен пласт (т. 3.4.1. Изисквания при извършване на Подосновни и основни пластове от Техническата спецификация)

С уважение,
ПЕНКА ПЕНКОВА
Кмет на Община Лом

