

РАЗЯСНЕНИЯ

ОТНОСНО: Отправено запитване по документация за участие в обществена поръчка по реда на Глава 8 „а“ от ЗОП с предмет: „Ремонтни работи на обект: Народно читалище „Христо Смирненски - 1919“, с. Царевци, Община Аврен“

В отговор на постъпило искане за разяснение във връзка с обществена поръчка с предмет: „Ремонтни работи на обект: Народно читалище „Христо Смирненски - 1919“, с. Царевци, Община Аврен“, в законоустановения срок правим следните разяснения по поставените въпроси, а именно:

ВЪПРОС № 1: Ел. табла – подмяна на съществуващи – има ли схема на таблата, съгласно която да се изработят новите табла.

ОТГОВОР № 1:

Поради това, че ел. инсталацията на сградата няма да бъде променяна и съответно липсва проект по част ел.инсталация, е прието ел. таблата да останат с идентични характеристики със съществуващите. В тази връзка, възложителя е предоставил възможност на всеки кандидат/участник в обществената поръчка да се запознае със съществуващите ел. табла, намиращи се в обект - Народно читалище „Христо Смирненски - 1919“, с. Царевци, Община Аврен“, като извърши оглед на обекта – всеки делничен ден от 8:00 до 16:00 до 07.08.2015 г. включително, и да прецени и коректно да изготви своето ценообразуване при подаване на офертата. Необходимо е да се монтират нови, компактни табла с автоматични бушони, отговарящи на одобрените стандарти и нормативни изисквания

ВЪПРОС № 2: Капандура 60/60 – от какъв материал трябва да бъде.

ОТГОВОР № 2:

Капандурата трябва да бъде изработена от алумиеви профили с едностранно заключване.

ВЪПРОС № 3: Схеми за:

- PVC дограма 150/420
- PVC дограма 120/115
- PVC дограма 120/150
- PVC дограма 140/135
- PVC дограма 60/130
- PVC дограма 145/165
- PVC дограма 135/165

ОТГОВОР № 3:

Прилагаме техническа спецификация на PVC дограма с подробно описани размери и процент на отваряемост.

Приложение: Техническа спецификация PVC дограма

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ТОДОРКА МИХАЛЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НЧ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ-1919“, С. ЦАРЕВЦИ



