

Изм. №. 1225(1)
гр. Угърчин, 11.03.2019 г.

**ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА**

**РАЗЯСНЕНИЕ №1
по чл. 189 от ЗОП**

по обществена поръчка с предмет: "Доставка на ел. материали и ел. резервни части за нуждите на улично осветление на Община Угърчин за 2019 година", възлагана чрез Обява за събиране на оферти №1010 от 28.02.2019 г. на Кмета на Община Угърчин

Относно: Постъпило писмено искане за разяснения по посочената обществена поръчка на основание чл. 189 от ЗОП.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА

Във връзка с направено на основание чл. 189 от ЗОП писмено искане за разяснения, по обществена поръчка с горепосочения предмет, с вх.№1225/11.03.2019 г. в законоустановения срок предоставям следните разяснения:

ВЪПРОС №1: „Съгласно т. 7 от Техническа спецификация: LED светец стълб с дистанционно 30W; $\geq 6000\text{K}+\text{RGB}$ IP65 3.5м., моля да ни бъде даден отговор на следния казус:

След направено от нас проучване на наличните LED стълбове в каталозите на български, европейски и азиатски производители LED стълбове с описаните по-горе технически изисквания и зададена височина от 3,5 м. все още няма налични на пазара. Към момента наличните такива, преминали лабораторни тестове и сертифицирани, съгласно изискванията на ЕС и предлагани на пазара са с максимална височина 80-90- см., но към този момент същите LED стълбове са проектирани и произведени с декоративна цел, но не с цел осветяване на определената за тази цел площ, както би осветил стандартен стълб с LED осветително тяло.

Моля, за пояснение и повече техническа информация (чертеж, снимка, светлотехнически данни) на исканият от Вас LED стълб и пояснение дали исканият от Вас стълб се произвежда от поне двама производители, за да избегнем противоречие със Закона за защита на конкуренцията.

В случай, че нямате възможност да дадете повече информация за искания от Вас LED стълб, моля да поясните дали бихте приели еквивалентен вариант със стандартен стълб на 3,5 м. в комплект с рогатка и улично осветително тяло 30 W“

ОТГОВОР:

В Техническата спецификация са посочени точно и ясно работните характеристики и функционалните изисквания, заложи от Възложителя за позиция 7 LED светец стълб с дистанционно 30W; $\geq 6000\text{K}+\text{RGB}$ IP65 3.5м., като в описанието не е посочен стандарт, спецификация, техническа оценка или техническо одобрение по смисъла на чл. 48, ал. 1,

т. 2 от ЗОП. Участникът следва да докаже, че предлаганите от него изделия са еквивалентни или идентични с посочените в спецификациите. Възложителят ще приеме за съответстващи на посочените от него технически спецификации тези оферти, в които участникът докаже, че всички технически параметри и характеристики на предлаганите изделия отговарят на изискванията от документацията.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
СТАНИМИР ПЕТКОВ
Кмет на Община Угърчин

Заличено на основание чл. 2,
ал.2 от ЗЗЛД, вр. с чл. 36а,
ал.3 от ЗОП