



ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" № 68; тел.: 0915/8-20-11; централа:
0915/ 8-26-55; факс: 915/8-29-14, e-mail: bslatina@mail.bg; www.byala-slatina.com

Изх.№.....

1200-129-1/05.07.18

**ДО
КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ
В ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП**

РАЗЯСНЕНИЕ

Относно: запитване по обществена поръчка с предмет

„Текущ ремонт на покриви на обекти общинска собственост”

по пет обособени позиции:

Обособена позиция №1 „Ремонт на покрив на административна сграда на общинска администрация Бяла Слатина“;

Обособена позиция №2 „Ремонт на покрив на детска градина „Незабравка“;

Обособена позиция №3 „Ремонт на многоскатен покрив на допълнителна сграда на детска градина „Детелина“;

Обособена позиция №4 „Ремонт покрив Народно читалище „Развитие 1892“-Културен дом гр. Бяла Слатина“;

Обособена позиция №5 „Ремонт покрив ПАГ „Никола Йонков Вапцаров“ – практика работилници“

ВЪПРОС №1:

Какъв вид минерална вата с дебелина 5 см. сте предвидили – на плоскости или дюшеци?

ОТГОВОР №1:

Предвидената минерална вата е на плоскости.

ВЪПРОС №2:

Каква е плътността на ватата и с каква λ /топлопреносния й коефициент/ е?

ОТГОВОР №2:

Плътността на ватата се определя от λ , а λ е 0,032.

ВЪПРОС №3:

Какво се разбира под каширана с фолио минерална вата: - минерална вата каширана с алуминиево фолио от едната страна или двустранно каширана с алуминиево фолио?

ОТГОВОР №3:

Предвидената минерална вата е с алуминиево фолио от едната страна.

ВЪПРОС №4:

Относно направата на покрив от ЛТ ламарина – бихте ли дали допълнително информация: Освен подмяната на обшивката от ЛТ ламарина, налага ли се подмяна на метални носещи профили под нея и ако – какви са те, размери и видове?

ОТГОВОР №4:

Не се налага подмяна на носещи профили.



Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД

Възложител:
инж. Тихомир Цветков Грифонов
За Кмет на Община Бяла Слатина,
съгласно Заповед №1/02.01.2018 г.
и чл.7, ал.2 от ЗОП