



## ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – РОМАН

гр.Роман, бул. "Христо Ботев" № 136, тел. 09123/ 20- 64,

факс:09123/23-49, email:romanoa@abv.bg

ДО  
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

<b>ОБЩИНА РОМАН</b>		
Регистрационен индекс и дата		
0400-138	138	13.1.2019

Относно: искане за разяснение по документация за участие в открита процедура по ЗОП с предмет: „Доставка на технологично оборудване и хладилна техника на обект „Пункт за управление на животински отпадъци“ по договор № 06/321/01694 с наименование на проекта „Пункт за управление на животински отпадъци” в гр. Роман, общ. Роман, обл. Враца“

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Относно постъпило запитване по чл. 29, ал. 1 от ЗОП, Ви предоставяме следните разяснения по документация за участие в открита процедура по ЗОП с предмет: „Доставка на технологично оборудване и хладилна техника на обект „Пункт за управление на животински отпадъци“ по договор № 06/321/01694 с наименование на проекта „Пункт за управление на животински отпадъци” в гр. Роман, общ. Роман, обл. Враца“, с уникален номер в АОП 00253-2014-0013.

**Въпрос 1:** Относно позиция А 15 (Изравнителна платформа) и Б 1 (Товаро-разтоварно място с повдигащ механизъм и изолационна клетка тип „завеса”). От документацията за участие става ясно, че се касае за комплексно товаро-разтоварен терминал, като изравнителната платформа и повдигащия механизъм с изолационна клетка тип завеса (уплътнителен ръкав) са част от комплексния механизъм.

Въпросът е как да разделим цената на съоръжението в двете клетки от КСС-то?

**Отговор 1:** В КС са описани на отделни редове А 15 (Изравнителна платформа) и Б 1 (Товаро-разтоварно място с повдигащ механизъм и изолационна клетка тип „завеса”), за да спази образеца, участника следва да раздели цената, във зависимост от офериранията такава за всеки един ред на КС.

**Въпрос 2:** Моля да потвърдите, че необходимите пароструйки за обекта са общо 2 (поз. А 7 и поз. В 4)?

**Отговор 2:** Пароструйките са общо 2 бр.

**Въпрос 3:** В Документацията за участие на стр. 51 е предоставено допълнение към техническото описание към част „Хладилно оборудване”

Как да дадем цената за допълнението – като добавим съответните редове към даденото КСС, или запазим броя на редовете в оригиналното КСС, а цената си включим към основното хладилно оборудване?

**Отговор 3:** Цената на допълнението следва да се включи към основното хладилно оборудване, без да се променя зададеното КС. Участникът може да представи остойностено допълнението, във формат съответстващ на Допълнение към техническото описание към част „Хладилно оборудване“, част от Документацията за участие.

**Въпрос 4:** Относно част Г – Оборудване за офис помещения – имате ли допълнителни изисквания към оборудването, например височина на бюрата, материали на оборудването, или ние следва да подберем подходящо оборудване?

**Отговор 4:** Относно офис оборудването, техническите параметри на които държи Възложителя, са посочени в Техническата спецификация и КС.

КМЕТ НА ОБЩИНА РОМАН  
ИНЖ. КРАСИМИР ПЕТКОВ

