



## ОБЩИНА БРЕЗНИК

Изх. № 7000-475/2/  
06.12.2019 г.

ДО  
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване по обявена процедура с предмет: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ДЕЙНОСТИ ЗА ПРОЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ „КОМСОМОЛЕЦ“, „ЯСНА ПОЛЯНА“, „ШЕЙНОВО“ В ГР. БРЕЗНИК И УЛИЦА С ОТ 85-160-161-162-163-164-165-166-80-171-173 В С. НОЕВЦИ“, открита с решение № ОП-8/27.11.2019 г. на Кмета на Община Брезник, моля да имате предвид следните разяснения:

**Въпрос №1:** В приложената към документацията за участие количествено – стойностна сметка (КС), за цитираната по горе обществена поръчка са предвидени позиции:

1	Изкоп на неподходящ повърхностен пласт, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м3
2	Престъргване и профилиране на съществуваща асфалтобетонена настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м3
3	Фрезование на съществуваща асфалтобетонена настилка (мрежовидни пукнатини), включително натоварване, превоз на всякакво разстояние и разтоварване на депо.	м3
4	Разкъртване на бетонови бордюри 18/35 и превоз на депо включително всички разходи, съгласно проекта.	м

Моля Възложителя да укаже къде и на какво разстояние се намира депото за строителни отпадъци и дали има такса депониране.

**Отговор № 1:** депото за строителни отпадъци се намира на разстояние 24 км. в кв. „Тева“ в гр. Перник. Таксата за депониране е според ценоразписа на депото.

**Въпрос №2:** В приложената към документацията за участие количествено – стойностна сметка (КС), за ул. „Комсомолец“, ул. „Ясна поляна“ и ул. „Шейново“ в типовите напречни профили е дадено, че под пласта биндер 6 см има пласт от несортиран трошен камък мин. 20 см., докато в количествената сметка за тези три улици има изкопни работи, но няма предвидена основа под асфалта.

Моля Възложителя да уточни дали се предвижда основен пласт от трошен камък и ако е предвидил, то в коя позиция той да бъде остойностен.

**Отговор № 2:** За ул. „Комсомолец“, ул. „Ясна поляна“ и ул. „Шейново“ в гр. Брезник се

предвижда подосновен пласт от несортиран трошен камък мин 20 см. за направата на тротоарна настилка. Пласт от несортиран трошен камък – 20 см. Трябва да бъде остойностен в части от количествената сметка:

- **Рехабилитация на улица "Ясна поляна", град Брезник – тротоари**  
Позиция - Направа на тротоар от асфалт и всички свързани с това разходи съгласно проекта – 480 м2
- **Рехабилитация и реконструкция на улица "Комсомолец", град Брезник – тротоар**  
Позиция - Направа на тротоар от асфалт и всички свързани с това разходи съгласно проекта – 3132 м2
- **Рехабилитация и реконструкция на улица "Шейново", град Брезник – тротоар**  
Позиция - Направа на тротоар от асфалт и всички свързани с това разходи съгласно проекта – 1532 м2

**Въпрос №3:** В публикуваната документация не откриваме проект за управление на строителните отпадъци. Моля Възложителя да предостави посочения проект или да укаже начин за запознаване с неговото съдържание.

**Отговор № 3:** Съгласно чл. 156б. от ЗУТ и чл.11 от Закона за управление на отпадъците „Преди откриването на строителната площадка и/или преди започването на дейностите по изграждане или премахване на строеж възложителят внася за одобряване в общината:

1. план за управление на строителните отпадъци в случаите, когато се изисква по Закона за управление на отпадъците“.

Община Брезник ще изготви ПУСО и ще го внесе за одобрение преди откриване на строителната площадка.

С уважение,

**ВАСИЛ УЗУНОВ**

Кмет на Община Брезник



Изготвил:

Десислава Антонова – главен специалист „ЕИ и КР“ дата 06.12.2019 г.