



## РАЗЯСНЕНИЯ

по документация за участие в обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на водоснабдяването от разклона за КК „Камчия“ до ПС „Близнаци“ – ПЕВП –Ф 280, 10 атмосфери, дължина 3000м, община Аврен” по обособени позиции

На основание чл. 180 от ЗОП и във връзка с постъпило запитване по документация за участие в обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на водоснабдяването от разклона за КК „Камчия“ до ПС „Близнаци“ – ПЕВП –Ф 280, 10 атмосфери, дължина 3000м, община Аврен” по обособени позиции, правим следните разяснения по поставените въпроси, а именно:

**Въпрос № 1:** По проект от т. 170 км. 3+400 до т. 249-км. 5+780 тръбопроводът е предвидено да се изпълнява с тръба ПЕВП ф280 PN 6, а по зададените количествени сметки целия участък на трасето е с тръба ПЕВП ф280 PN 10. Каква тръба да заложим при изготвяне на офертата?

**Отговор:** При изготвяне на офертата да се заложи тръба ПЕВП ф280 PN 10, както е зададено в количествената сметка.

**Въпрос № 2:** Съгласно проектната документация за ОП № 1 общата дължина на тръбния участък е 1180 м л., а съгласно количествена сметка участъка е с дължина 1120 м л. колко е реалната дължина на участъка?

**Отговор:** Дължината на участъка е съгласно посоченото в количествената сметка - 1120 м л.

**Въпрос № 3:** В проектната документация в Оп № 1 има заложени 2 преминавания под път по безизкопен метод – първото при т. 140 км.2+800 с дължина 30 м л. и второто при т. 163 км. 3+260 с дължина 14 м л., а в приложената количествена сметка има заложени 20 м л. хоризонтален сондаж. Колко м л. да заложим в офертата си?

**Отговор:** При изготвяне на офертата да се заложи 20 м л. хоризонтален сондаж, както е зададено в количествената сметка.

**Въпрос № 4:** В проектната документация в ОП 2 има заложени 1 преминаване под път по безизкопен метод при т. 266 с дължина 24 м л., а в приложената количествена сметка има заложени 30 м л. хоризонтален сондаж. Колко м л. да заложим в офертата си?

**Отговор:** При изготвяне на офертата да се заложи 30 м л. хоризонтален сондаж, както е зададено в количествената сметка.

**ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ:**

Кмет на Община Аврен

Съгласувал:

Киркор Нишанян

Мл. юриконсулт

Изготвил:

Инж. Светла Димитрова

Гл. специалист ОП