



# ОБЩИНА БРУСАРЦИ

3680 гр. БРУСАРЦИ, ул. „Георги Димитров“ № 85, тел. 09783 / 22-11, факс. 09783 / 29-11,  
www.brusartsi.com, e-mail: [brusartsi\\_adm@abv.bg](mailto:brusartsi_adm@abv.bg)

Изх. № ПС - 24/08.02.2017г.

## ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ КАНДИДАТИ

Относно: Обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на СМР по проект: Водоснабдяване с. Дъбова Махала, общ. Брусарци, подобект: вътрешна водопроводна мрежа”

Уважаеми дами и господа,

От заинтересовани кандидати са постъпили запитвания на 06.02.2017г. и 08.02.2017г. относно разяснения по документацията за участие:

### ВЪПРОС №1:

Във връзка участието ни в горечитираната обществена поръчка,

Моля, Възложителят да посочи има ли определен минимален срок за изпълнение на поръчката, който спрямо Възложителя е нереалистичен и предложения с по-кратък срок от минималния няма да бъдат разглеждани.

### ОТГОВОР № 1:

Възложителят е задал максимален срок за изпълнение на СМР, който не може да бъде повече от 6 (шест) месеца. Срокът за изпълнение на обществената поръчка е по предложение на участника. Всеки участник при оферирание на срока за изпълнение на поръчката, трябва да се съобрази с организацията на работа, капацитета, ресурсите и техническите си възможности, които се доказват с представеното в офертата техническо предложение за изпълнение на поръчката и приложен подробен график с разпределение на работната ръка и механизация.

### ВЪПРОС № 2:

В предоставения ни проект, в чертеж „План - идейно решение" е показано, че клон 1 и клон 2 са успоредни на определен участък от Главен клон I и вървят в същата улица. В количествената сметка за Главен клон I е дадена асфалтова настилка, докато за клон 1 и клон 2 е дадено само обратно засипване с изкопаните земни маси.

Въпрос: Моля да уточните дали при направата на техническото предложение и в частност - в описанието на организацията на изпълнение на обекта и в направата на графика за СМР да бъдат включвани дейности по разваляне и възстановяване на пътна настилка за клон 1 и клон 2, макар да липсват в количествената сметка?

### ОТГОВОР № 2:

Трасето на клон 1 и клон 2 минава по участъка определен за тротоар, извън обсега на пътното платно. Няма изграден тротоар. Поради тази причина за клон 1 и клон 2 няма заложили количества за разваляне и възстановяване на пътна настилка.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:



**НАТАША МИХАЙЛОВА**  
Кмет на Община Брусарци