



## ОБЩИНА ЛОМ

3600 Лом, ул. „Дунавска“ №12, тел. (0971) 69 101, факс: (0971) 66 026, e-mail: lom.municipality@lom.egov.bg, www.lom.bg

### РАЗЯСНЕНИЯ ДО ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ

при  
възлагане на обществена поръчка с предмет:

**"Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект ЦДГ 1 "Снежанка" в рамките на проект BG16RFOP001-1.034-0001 "Модернизирана образователна инфраструктура в град Лом"**

*Относно: Постъпили въпроси по горесцитираната обществена поръчка.*

Във връзка с изготвяне на оферта по горната процедура, моля за Вашето разяснение по документацията за участие по следните въпроси:

**Въпрос №1:**

В приложената количествена сметка в част АС, раздел „Ремонт вътрешни помещения“ е посочено следното:

2	Доставка и монтаж вътр.вратиAL100/220 с EI > 30 /самозатваряща/	бр.	26.00
2'	Доставка и монтаж вътр.вратиAL210/220 с EI > 30 /самозатваряща/	бр.	3.00
3	Доставка и монтаж вътр.вратиAL90/220 с EI > 30 /самозатваряща/	бр.	1.00
4	Доставка и монтаж вътр.вратиAL150/220 с EI > 30 /самозатваряща/	бр.	4.00
5	Доставка и монтаж вътр.вратиAL180/220 с EI > 30 /самозатваряща/	бр.	1.00

Възложителят сигурен ли е и ще потвърди ли тези завишени изисквания към вътрешни врати, а именно: AL, пожароустойчиви с EI повече от 30 мин., самозатварящи се, като се има в предвид, че това първо- изключително много и излишно оскъпява обекта и второ – ще затруднява децата?

И това „повече от 30 мин.“ Включва ли и равно на 30 мин.?

**Разяснение:**

Да. Възложителят потвърждава, съгласно одобреният проект. Относно втората част от въпроса – означенето „>30 мин.“ не включва равно на 30 мин.

**Въпрос №2:**

В част: **II Благоустройство** – към Обект: Реконструкция на прилежащо дворно пространство към ЦДГ „Снежанка“:

По т. 5 Надграждане на бетонни стенички за пясък, покриване с дървени бичмета и подмяна на пясък за игра – не е отбелязано в проекта каква височина има стеничката и каква е дълбочината на пясъчника.

По т. 6, 7 и 8 –Монтаж на детски съоръжение, освен монтаж – има ли и доставка на нови детски съоръжения.

Очакваме Вашите отговори.

**Разяснение:**

По т. 5 - Съгласно одобреният проект неразделна част от който е детайл „разрез пясъчник“, е качен в Профила на купувача.

По т. 6, 7 и 8 – Да включена е и доставката.

С уважение,

**ПЕНКА ПЕНКОВА**  
Кмет на Община Лом

