



ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" № 68; тел.: 0915/882-114;
централа: 0915/8-26-55; факс: 915/8-29-14, e-mail: bslatina@oabsl.com; www.byala-slatina.com

Изх. № 1200-57-9/01.06.2020г.

До

Заинтересованите лица

по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Текущ ремонт на улична и пътна мрежа, алеи, тротоари и други общински обекти на територията на община Бяла Слатина“.

РАЗЯСНЕНИЕ ПО ПОСТЪПИЛО ЗАПИТВАНЕ

Въпрос № 1:

Във връзка с определяне на единични цени по позиции: 2. Разваляне на бетонови бордюри, вкл. транспорт и депониране; 3. Разваляне на градински бордюри, вкл. транспорт и депониране; 4. Демонтаж на тротоарна настилка, вкл. транспорт и депониране; 5. Демонтаж на тротоарна настилка от бетонови плочи, вкл. транспорт и депониране; 6. Разкъртване на бегон с къртач - ръчно; 7. Рязане на асфалтобетон с фугорезачка; 8. Разваляне на асфалтова настилка и направа на асфалтови кръпки; 9. Нивелетно фрезозане и фрезозане за асфалтови кръпки; 10. Фрезозане на асфалтова настилка; 11. Фрезозане на неравности, гърбици и др. и всички свързани с това разходи; 13. Общ изкоп за почистване на съоръжения - улични оттоци, канавки и водостоци; 14. Почистване и оформяне на земна канавка, вкл. транспорт до 10 км; 15. Ръчно натоварване, превоз и разтоварване на отпадъци с ръчни колички на 50 м; 16. Натоварване, транспорт и депониране на отпадъци и земни маси; 18. Направа на изкоп със средна дебелина 0,3м, вкл. транспорт и депониране; 19. Направа на изкоп със средна дебелина 0,2м, вкл. транспорт и депониране; 20. Направа на изкоп около дървета и почистване на корени, вкл. транспорт и депониране; 21. Разваляне на трошенокаменна настилка, вкл. транспорт и депониране; 22. Изкоп с ограничени ширини в земни почви за ивична основа, вкл. транспорт и депониране; 23. Почистване на регули, пътни и улични настилки от кал, включително събирането им на купчинки със средна дебелина до 5см, натоварване и извозване; 61. Разкъртване на неармиран бетон, натоварване и превоз на депо; 62. Разкъртване на армиран бетон, натоварване и превоз на депо; 63. Разваляне на бетонова настилка - 15 см; 64. Разваляне на тротоар от асфалтобетон, моля Възложителя да укаже предвиденото от него депо/площадка за съхранение на строителните отпадъци и земни маси, а също така дължима ли е такса депониране, която участниците трябва да имат предвид при остойностяването.

Отговор № 1:

В документацията по обществената поръчка и техническата спецификация, неразделна част от нея е посочено, че видовете дейности се възлагат с възлагателно писмо, изпратено от Възложителя до Изпълнителя, с което се уточняват конкретните обекти /улицы алеи, тротоари и други общински обекти/, видовете строително-

ремонтни дейности, тяхното количество и срок за изпълнение. Работите ще се възлагат поетапно, според възникналите нужди и осигуреното финансиране. Обектите се намират на територията на населените места в община Бяла Слатина, като депонирането ще се извършва в рамките на населеното място, където се намира възлаганият обект с възлагателното писмо.

Такса за депониране не се дължи.

Въпрос № 2:

Във връзка с определяне на единични цени по позиции: **6. Разкъртване на бетон с къртач - ръчно; 7. Рязане на асфалтобетон с фугорезачка; 8. Разваляне на асфалтова настилка и направа на асфалтови кръпки; 9. Нивелетно фрезозване и фрезозване за асфалтови кръпки; 10. Фрезозване на асфалтова настилка; 13. Общ изкоп за почистване на съоръжения - улични оттоци, канавки и водостоци**, моля Възложителя да укаже поименно за всяка една от позициите необходимо ли е при определяне на единичната анализна цена да бъдат включени разходи по натоварване, извозване и депониране на строителните отпадъци/земни маси, които ще бъдат образувани при изпълнението на съответната дейност.

Отговор № 2:

При определяне на единичната цена по позиции: **6. Разкъртване на бетон с къртач - ръчно; 7. Рязане на асфалтобетон с фугорезачка; 8. Разваляне на асфалтова настилка и направа на асфалтови кръпки; 9. Нивелетно фрезозване и фрезозване за асфалтови кръпки; 10. Фрезозване на асфалтова настилка; 13. Общ изкоп за почистване на съоръжения - улични оттоци, канавки и водостоци**, да се вземе предвид че са предвидени отделни дейности по натоварване, извозване и депониране на строителните отпадъци/земни маси, като например: 16. Натоварване, транспорт и депониране на отпадъци и земни маси и/или други, и разходите по изпълнението им не следва да бъдат включени към гореописаните позиции. При възлагането на конкретен обект с възлагателно писмо, ще бъдат прецизирани дейностите, които следва да бъдат изпълнявани по съответния обект.

Въпрос № 3:

Във връзка с определяне на единични цени по позиции: **27. Направа и уплътняване на настилка от трошен камък 40см; 58. Доставка и полагане на НТК; 59. Доставка на трошен камък; 60. Доставка и полагане на НТК 0/63 - до 40 см**, моля Възложителя да укаже за всяка една от тези позиции необходимо ли е при определяне на единичната анализна цена да бъдат включени разходи по подготовка и уплътняване на земната основа.

Отговор № 3:

При определяне на единичната цена по позиции: **27. Направа и уплътняване на настилка от трошен камък 40см; 58. Доставка и полагане на НТК; 59. Доставка на трошен камък; 60. Доставка и полагане на НТК 0/63 - до 40 см**, да се вземе предвид че са предвидени отделни дейности по подготовка и уплътняване на земната основа, като например: 57. Профилиране и уплътнение на земно легло (основа); и/или други, и разходите по изпълнението им не следва да бъдат включени към гореописаните позиции. При възлагането на конкретен обект с възлагателно писмо, ще бъдат прецизирани дейностите, които следва да бъдат изпълнявани по съответния обект.

Въпрос № 4:

Във връзка с определяне на единични цени по позиции: **28. Доставка и полагане на унипаваж - сив 20/10/6; 29. Доставка и полагане на унипаваж - жълт**

20/10/6, моля Възложителя да укаже поименно за всяка една от позициите върху каква основа ще се полага унипаважа и респективно с каква дебелина ще се изпълни тази основа.

Отговор № 4:

Дейностите по настоящата поръчка ще се възлагат с възлагателно писмо, от което следва че основата ще е в зависимост от обекта, който се възлага с него, като към настоящия момент се предлага цена за мерната единица на основата. При определяне на единичната цена по позиции: **28. Доставка и полагане на унипаваж - сив 20/10/6; 29. Доставка и полагане на унипаваж - жълт 20/10/6**, да се вземе предвид че за основа са предвидени отделни дейности, като например: 54. Доставка и полагане на циментова замазка, 144. Направа на пясъчна подложка и 145. Доставка на пясък; и/или други, и разходите по изпълнението им не следва да бъдат включени към гореописаните позиции. При възлагането на конкретен обект с възлагателно писмо, ще бъдат прецизирани дейностите, които следва да бъдат изпълнявани по съответния обект.

Въпрос № 5:

Във връзка с определяне на единични цени по позиции: **30. Направа на настилка от павета "бехатон"; 31. Направа на настилка от павета "хексагон"; 32. Направа на настилка от бетонови павета**, моля Възложителя да укаже поименно за всяка една от позициите върху каква основа ще се полагат паветата и респективно с каква дебелина ще се изпълни тази основа.

Отговор № 5:

Дейностите по настоящата поръчка ще се възлагат с възлагателно писмо, от което следва че основата ще е в зависимост от обекта, който се възлага с него, като към настоящия момент се предлага цена за мерната единица на основата. При определяне на единичната цена по позиции: **30. Направа на настилка от павета "бехатон"; 31. Направа на настилка от павета "хексагон"; 32. Направа на настилка от бетонови павета**, да се вземе предвид че за основа са предвидени отделни дейности, като например: 54. Доставка и полагане на циментова замазка, 144. Направа на пясъчна подложка и 145. Доставка на пясък; и/или други, и разходите по изпълнението им не следва да бъдат включени към гореописаните позиции. При възлагането на конкретен обект с възлагателно писмо, ще бъдат прецизирани дейностите, които следва да бъдат изпълнявани по съответния обект.

Въпрос № 6:

Във връзка с определяне на единични цени по позиции: 34. Доставка и направа настилка от тротоарни плочи 40/40/5 на цименто-пясъчен разтвор основа; 35. Направа тротоар от бетонови плочи на циментов разтвор 40/40/5, (с плочи на обекта); 36. Доставка и направа настилка от тротоарни плочи 40/40/5 на пясъчна основа; 37. Направа тротоар от бетонови плочи на пясъчна основа 40/40/5, (с плочи на обекта), моля Възложителя да укаже поименно за всяка една от позициите с каква дебелина ще се изпълни основата, върху която ще се полагат бетоновите плочи.

Отговор № 6:

Дейностите по настоящата поръчка ще се възлагат с възлагателно писмо, от което следва че основата ще е в зависимост от обекта, който се възлага с него, като към настоящия момент се предлага цена за мерната единица на основата. При определяне на единичната цена по позиции: **34. Доставка и направа настилка от тротоарни плочи 40/40/5 на цименто-пясъчен разтвор основа; 35. Направа тротоар от бетонови плочи на циментов разтвор 40/40/5, (с плочи на обекта); 36. Доставка и направа настилка от тротоарни плочи 40/40/5 на пясъчна основа; 37. Направа**

тротоар от бетонови плочи на пясъчна основа 40/40/5, (с плочи на обекта), да се вземе предвид че за основа са предвидени отделни дейности, като например: 54. Доставка и полагане на циментова замазка, 144. Направа на пясъчна подложка и 145. Доставка на пясък; и/или други, и разходите по изпълнението им не следва да бъдат включени към гореописаните позиции. При възлагането на конкретен обект с възлагателно писмо, ще бъдат прецизирани дейностите, които следва да бъдат изпълнявани по съответния обект.

Въпрос № 7:

Във връзка с определяне на единични цени по позиции: **38. Монтаж на тактилни плочи включително доставка на материалите**, моля Възложителя да укаже върху каква основа ще се полагат тактилните плочи и респективно с каква дебелина ще се изпълни тази основа.

Отговор № 7:

Дейностите по настоящата поръчка ще се възлагат с възлагателно писмо, от което следва че основата ще е в зависимост от обекта, който се възлага с него, като към настоящия момент се предлага цена за мерната единица на основата.

Въпрос № 8:

Във връзка с определяне на единична цена по позиции: **46. Доставка и полагане на бетон кл. B15; 47. Доставка и полагане на бетон кл. B20; 48. Доставка и полагане на бетон кл. B25**, моля Възложителят да укаже за всяка една от тези позиции необходимо ли е при определяне на единичната анализна цена да бъде включени разходи за направа на кофраж.

Отговор № 8:

При определяне на единичната цена по позиции: **46. Доставка и полагане на бетон кл. B15; 47. Доставка и полагане на бетон кл. B20; 48. Доставка и полагане на бетон кл. B25**, да се вземе предвид че са предвидени отделни дейности, като например: 84. Кофраж за пояси, греди, колони и др; и/или други, и разходите по изпълнението им не следва да бъдат включени към гореописаните позиции. При възлагането на конкретен обект с възлагателно писмо, ще бъдат прецизирани дейностите, които следва да бъдат изпълнявани по съответния обект.

Въпрос № 9:

Във връзка с определяне на единична цена по позиция: **72. Производство и полагане на плътна асфалтова смес за пълнежи до 4 см**, моля Възложителя да укаже необходимо ли е при определяне на единичната анализна цена да бъдат включени разходи за фрезование, натоварване и извозване на фрезования материал, както и полагане на битумен разлив за връзка.

Отговор № 9:

При определяне на единичната цена по позиция: **72. Производство и полагане на плътна асфалтова смес за пълнежи до 4 см**, да се вземе предвид че за дейностите по фрезование, натоварване, извозване на фрезования материал, полагане на битумен разлив за връзка са предвидени отделни позиции, като например: 9. Нивелетно фрезование и фрезование за асфалтови кръпки, 16. Натоварване, транспорт и депониране на отпадъци и земни маси, 65. Направа на първи битумен разлив и 66. Направа на втори битумен разлив; и/или други, и разходите по изпълнението им не следва да бъдат включени към гореописаните позиции. При възлагането на конкретен обект с възлагателно писмо, ще бъдат прецизирани дейностите, които следва да бъдат изпълнявани по съответния обект.

Въпрос № 10:

Във връзка е определяне на единична цена по позиция: **67. Доставка и полагане на непълтна асфалтова смес за кръпки; 72. Производство и полагане на пълтна асфалтова смес за пълнежи до 4 см**, моля Възложителя да укаже необходимо ли е при определяне на единичната анализна цена да бъдат включени разходи за рязане, оформяне и почистване на кръпките, както и направата на битумен разлив за връзка.

Отговор № 10:

При определяне на единичната цена по позиции: **67. Доставка и полагане на непълтна асфалтова смес за кръпки; 72. Производство и полагане на пълтна асфалтова смес за пълнежи до 4 см**, да се вземе предвид че за дейностите по рязане, оформяне, почистване на кръпките, направата на битумен разлив за връзка са предвидени отделни позиции, като например: 7. Рязане на асфалтобетон с фугорезачка, 24. Почистване асфалтова настилка с телена четка, компресор и водна струя, 25. Почистване асфалтова настилка с телена четка и компресор, 55. Почистване на улично платно, вкл. всички сварзани с това разходи, 65. Направа на първи битумен разлив и 66. Направа на втори битумен разлив; и/или други, и разходите по изпълнението им не следва да бъдат включени към гореописаните позиции. При възлагането на конкретен обект с възлагателно писмо, ще бъдат прецизирани дейностите, които следва да бъдат изпълнявани по съответния обект.

Въпрос № 11:

Във връзка с определяне на единична цена по позиции: **67. Доставка и полагане на непълтна асфалтова смес за кръпки; 71. Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с гореща асфалтова смес с дебелина от 4 до 6 см ръчно включително разкъртване и почистване; 74. Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с гореща асфалтова смес с дебелина 6 см ръчно, включително разкъртване и почистване; 75. Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с гореща асфалтова смес с дебелина 8 см ръчно, включително разкъртване и почистване**, моля Възложителя да укаже за всяка една от тези позиции необходимо ли е при определяне на единичната анализна цена да бъде включени разходи за полагане на битумен разлив за връзка и обработка/заливане на фугите с битум и каменно брашно.

Отговор № 11:

При определяне на единичната цена по позиции: **67. Доставка и полагане на непълтна асфалтова смес за кръпки; 71. Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с гореща асфалтова смес с дебелина от 4 до 6 см ръчно включително разкъртване и почистване; 74. Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с гореща асфалтова смес с дебелина 6 см ръчно, включително разкъртване и почистване; 75. Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с гореща асфалтова смес с дебелина 8 см ръчно, включително разкъртване и почистване**, да се вземе предвид че за дейностите по полагане на битумен разлив за връзка и обработка/заливане на фугите с битум и каменно брашно са предвидени отделни позиции, като например: 65. Направа на първи битумен разлив, 66. Направа на втори битумен разлив, 80. Заливане на пукнатини и фуги в настилка с асфалтова паста; и/или други, и разходите по изпълнението им не следва да бъдат включени към гореописаните позиции. При възлагането на конкретен обект с възлагателно писмо, ще бъдат прецизирани дейностите, които следва да бъдат изпълнявани по съответния обект.

Също така, да се има предвид че в позиция 80. Заливане на пукнатини и фуги в настилка с асфалтова паста, следва да бъдат включени и разходите за материалите битум и каменно брашно.

Въпрос № 12:

Във връзка е определяне на единичната цена по позиция: **78. Основен пласт от зърнести материали с непрекъсната зърнометрия / 0 - 40 / (за тротоар)**, моля Възложителя да укаже, необходимо ли е в цената да бъдат включени разходи по подготовка и уплътняване на земната основа.

Отговор № 12:

При определяне на единичната цена по позиция: **78. Основен пласт от зърнести материали с непрекъсната зърнометрия / 0 - 40 / (за тротоар)**, да се вземе предвид че за дейностите по подготовка и уплътняване на земната основа са предвидена отделни позиции, като например: 57. Профилиране и уплътнение на земно легло (основа); и/или други, и разходите по изпълнението им не следва да бъдат включени към гореописаните позиции. При възлагането на конкретен обект с възлагателно писмо, ще бъдат прецизирани дейностите, които следва да бъдат изпълнявани по съответния обект.

Въпрос № 13:

Във връзка с определяне на единичната цена по позиция: **79. Изкърпване на стара трошенокаменна настилка - крѝпки до 5 м2 и дебелина до 20 см**, моля Възложителя да укаже, необходимо ли е в цената да бъдат включени разходи по почистване и подготовка на старата трошенокаменна настилка - отстраняване на наслоени отпадѝци, профилиране, уплътняване и др.

Отговор № 13:

При определяне на единичната цена по позиция: **79. Изкърпване на стара трошенокаменна настилка - крѝпки до 5 м2 и дебелина до 20 см**, да се вземе предвид че за дейностите по почистване и подготовка на старата трошенокаменна настилка - отстраняване на наслоени отпадѝци, профилиране, уплътняване са предвидена отделни позиции, като например: 21. Разваляне на трошенокаменна настилка, вкл.транспорт и депониране, 23. Почистване на регули, пътни и улични настилки от кал, включително събирането им на купчинки със средна дебелина до 5см, натоварване и извозване, 55. Почистване на улично платно, вкл.всички свързани с това разходи, 57. Профилиране и уплътнение на земно легло (основа); и/или други, и разходите по изпълнението им не следва да бъдат включени към гореописаните позиции. При възлагането на конкретен обект с възлагателно писмо, ще бъдат прецизирани дейностите, които следва да бъдат изпълнявани по съответния обект.

Въпрос № 14:

Във връзка с определяне на единичната цена по всяка от позиции: **91. Направа на ел,шахта единична - вкл.тройна рамка и бетонови капаци; 92. Направа на ел,шахта двойна-вкл. тройна рамка и бетонови капаци; 93. Направа на ел,шахта тройна - вкл. тройна рамка и бетонови капаци**, моля Възложителя да укаже необходимо ли е в цената да бъдат включени разходи за направа на изкопа за шахтите, както и направата на обратния насип. Моля с цел коректно изготвяне на единичните цени по горепосочените позиции, Възложителя да предостави на участниците чертежи и детайли, с указани размери на шахтите.

Отговор № 14:

При определяне на единичната цена по позиции: **91. Направа на ел,шахта единична - вкл.тройна рамка и бетонови капаци; 92. Направа на ел,шахта двойна-вкл. тройна рамка и бетонови капаци; 93. Направа на ел,шахта тройна - вкл. тройна рамка и бетонови капаци**, да се вземе предвид че за дейностите по направа на изкопа за шахтите, направата на обратния насип са предвидени отделни позиции, като например: 17. Направа на изкоп и всички свързани с това разходи и 58. Доставка и полагане на НТК; и/или други, и разходите по изпълнението им не следва да бъдат

включени към гореописаните позиции. При възлагането на конкретен обект с възлагателно писмо, ще бъдат прецизирани дейностите, които следва да бъдат изпълнявани по съответния обект.

Възложителят е представил наличната документация към обществената поръчка и предвид предмета ѝ не разполага с чертежи и детайли.

Въпрос № 15:

Във връзка с определяне на единичната цена по всяка от позиции: **95. Направа на ревизионна шахта от сглобяеми бетонови елементи с дълбочина до 2 м; 96. Направа на ревизионна шахта от сглобяеми бетонови елементи с дълбочина до 3 м; 97. Направа на ревизионна шахта от сглобяеми бетонови елементи с дълбочина до 4 м**, моля Възложителя да укаже необходимо ли е в цената да бъдат включени разходи за направа на изкопа за шахтите, както и направата на обратния насип и възстановяването на настилките около шахтите. Моля с цел коректно направени единични цени, Възложителят да предостави на участниците чертежи и детайли, с указани размери на шахтите.

Отговор № 15:

При определяне на единичната цена по позиции: **95. Направа на ревизионна шахта от сглобяеми бетонови елементи с дълбочина до 2 м; 96. Направа на ревизионна шахта от сглобяеми бетонови елементи с дълбочина до 3 м; 97. Направа на ревизионна шахта от сглобяеми бетонови елементи с дълбочина до 4 м**, да се вземе предвид че за дейностите по направа на изкопа за шахтите, направата на обратния насип и възстановяването на настилките около шахтите, са предвидени отделни позиции, като например: 17. Направа на изкоп и всички свързани с това разходи, 58. Доставка и полагане на НТК, 69. Производство и полагане на плътен асфалтобетон тип А за износващ пласт и всички свързани с това разходи, 71. Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с гореща асфалтова смес с дебелина от 4 до 6 см. Ръчно включително разкъртване и почистване; и/или други, и разходите по изпълнението им не следва да бъдат включени към гореописаните позиции. При възлагането на конкретен обект с възлагателно писмо, ще бъдат прецизирани дейностите, които следва да бъдат изпълнявани по съответния обект.

Възложителят е представил наличната документация към обществената поръчка и предвид предмета ѝ не се разполага с чертежи и детайли.

Въпрос № 16:

Във връзка с определяне на единичната цена по всяка от позиции: **103. Доставка и направа/подмяна/ на дървени иглолистни греди с размери до 14x14x400 см; 104. Доставка и направа/подмяна/ на дървени иглолистни дъски с размери до 2.5x15x400 см и 105. Доставка и направа/подмяна/ на дървени иглолистни греди с размери до 12x12x400 см**, моля Възложителя да укаже необходимо ли е в цената да бъдат включени разходи по демонтаж на съществуващи такива елементи, къде се намират те /необходима ли е подемна техника, скеле или др. подобни/ и къде ще се извозват демонтираните елементи /на какво разстояние/. Моля Възложителя да укаже необходимо ли е в цената да бъдат включени разходи по предварителна обработка на дървените елементи /импрегниране при монтаж на открито, нанасяне на защитно покритие или др.подобни/.

Отговор № 16:

В цитираните дейности се предвижда и подмяна, което е видно от изписването на дейностите в позициите, от което следва при формиране на единичните цени на дейностите следва да се включи и демонтаж. Предвид размерите на елементите 14x14x400 см, 2.5x15x400 см, 12x12x400 см, формиращи мерната единица м³,

участниците сами преценяват дали е необходима подемна техника и скеле или ще използват други похвати и методи, осигуряващи изпълнението на дейностите, като в случай на предвиждане на техника и скеле, следва разходи за тях да бъдат включени при формирането на единичната цена на цитираните дейности. Относно обработката на дървените елементи, предвид предмета на поръчката - текущ ремонт на улична и пътна мрежа, алеи, тротоари и други общински обекти на територията на община Бяла Слатина, следва че обектите, които ще се възлагат с възлагателно писмо са на открито и дървените елементи следва да бъдат обработени по начин, отговарящ на експлоатация на открито.

Да се има предвид че са предвидени отделни дейности по натоварване и извозване, като например: 16. Натоварване, транспорт и депониране на отпадъци и земни маси; и/или други, и разходите по изпълнението им не следва да бъдат включени към гореописаните позиции.

В документацията по обществената поръчка и техническата спецификация, неразделна част от нея е посочено, че видовете дейности се възлагат с възлагателно писмо, изпратено от Възложителя до Изпълнителя, с което се уточняват конкретните обекти /улицы алеи, тротоари и други общински обекти/, видовете строително-ремонтни дейности, тяхното количество и срок за изпълнение. Работите ще се възлагат поетапно, според възникналите нужди и осигуреното финансиране. Обектите се намират на територията на населените места в община Бяла Слатина, като депонирането ще се извършва в рамките на населеното място, където се намира възлаганият обект с възлагателното писмо.

Въпрос № 17:

Във връзка е определяне на единичната цена по позиция **107. Монтаж на пейки**, моля Възложителя да укаже, в цената да бъде ли включена доставка на материала /пейка/, или само монтажа /с материал на Възложителя/.

Отговор № 17:

При определяне на единичната цена по позиция: **107. Монтаж на пейки**, да се вземе предвид че в цената се включва монтаж, с материал на възложителя.

При възлагането на конкретен обект с възлагателно писмо, ще бъдат прецизирани дейностите, които следва да бъдат изпълнявани по съответния обект.

Въпрос № 18:

Във връзка с определяне на единичната цена по позиция **109. Монтаж на кошче**, моля Възложителя да укаже, в цената да бъде ли включена доставка на материала /кошче/, или само монтажа /с материал на Възложителя/.

Отговор № 18:

При определяне на единичната цена по позиция: **109. Монтаж на кошче**, да се вземе предвид че в цената се включва монтаж, с материал на възложителя.

При възлагането на конкретен обект с възлагателно писмо, ще бъдат прецизирани дейностите, които следва да бъдат изпълнявани по съответния обект.

Въпрос № 19:

Във връзка с определяне на единичната цена по позиция **110. Изкореняване на дървета**, моля Възложителя да укаже, необходимо ли е в цената да бъдат включени разходи по събиране, натоварване и извозване на отпадъците от изкоренените дървета.

Отговор № 19:

При определяне на единичната цена по позиция: **110. Изкореняване на**

дървета, да се вземе предвид че са предвидени отделни дейности по натоварване, извозване на отпадъци, като например: 16. Натоварване, транспорт и депониране на отпадъци и земни маси; и/или други, и разходите по изпълнението им не следва да бъдат включени към гореописаните позиции. При възлагането на конкретен обект с възлагателно писмо, ще бъдат прецизирани дейностите, които следва да бъдат изпълнявани по съответния обект.

Въпрос № 20:

Във връзка с определяне на единичната цена по всяка от позиции: 112. **Демонтаж на шина на предпазна ел. ограда е ед. лента, включително натоварване и превоз до склад;** 115. **Демонтаж на предпазна ел. ограда с ед. лента /всичко/, включително натоварване и извозване на материали и отпадъци;** 119. **Демонтаж на предпазна ел. ограда с дв. лента /всичко/, включително натоварване и извозване на материали и отпадъци;** 120. **Демонтаж на шина на предпазна ел. ограда с дв. лента, включително натоварване и превоз до склад;** 125. **Демонтаж на предпазна ел. ограда е ед. лента на мостово съоръжение, включително натоварване и извозване на материали и отпадъци и** 128. **Демонтаж на предпазна ел. ограда с дв. лента на мостово съоръжение, включително натоварване и извозване на материали и отпадъци,** моля Възложителя да укаже за всяка от позициите, на какво транспортно разстояние ще се извозват демонтираните елементи.

Отговор № 20:

В документацията по обществената поръчка и техническата спецификация, неразделна част от нея е посочено, че видовете дейности се възлагат с възлагателно писмо, изпратено от Възложителя до Изпълнителя, с което се уточняват конкретните обекти /улицы алеи, тротоари и други общински обекти/, видовете строително-ремонтни дейности, тяхното количество и срок за изпълнение. Работите ще се възлагат поэтапно, според възникналите нужди и осигуреното финансиране. Обектите се намират на територията на населените места в община Бяла Слатина, като депонирането ще се извършва в рамките на населеното място, където се намира възлаганият обект с възлагателното писмо.

Въпрос № 21:

Моля Възложителя да укаже при определяне на единичната цена по позиция 111. **Монтаж на предпазна ел. ограда с ед. лента, включително всички свързани с това разходи,** да бъдат ли включени разходи по доставка на оградата или само монтажа /е материал на Възложителя/.

Отговор № 21:

При определяне на единичната цена по позиция: 111. **Монтаж на предпазна ел. ограда с ед. лента, включително всички свързани с това разходи,** да се вземе предвид че в цената се включва монтаж на материал, който материал е на възложителя, като в единичната цена се включва и всички свързани с това разходи, в които е и доставка на оградата.

Въпрос № 22:

Моля Възложителя да укаже при определяне на единичната цена по позиция 113. **Монтаж на предпазна ел. ограда с ед. лента с ремонтирана шина върху нгтп сгъпбче. включително всички свързани с това разходи,** да бъдат ли включени разходи по ремонт на шината - почистване от ръжда, изправяне, минизиране и боядисване или ще се работи е шини осигурени от Възложителя. Моля Възложителя да поясни „нгтп сгъпбче“.

Отговор № 22:

При определяне на единичната цена по позиция: **113. Монтаж на предпазна ел. ограда с ед. лента с ремонтирана шина върху нгтп стълбче, включително всички свързани с това разходи**, да се вземе предвид че за дейностите по почистване, минизиране и боядисване са предвидени отделни позиции, като например: 130. Почистване, минизиране и боядисване на метални повърхности, 131. Почистване и измиване на единична еластична ограда, 132. Минизиране железни повърхности, 133. Боядисване със сребърен феролит на еластична ограда; и/или други, и разходите по изпълнението им не следва да бъдат включени към гореописаната позиция. При възлагането на конкретен обект с възлагателно писмо, ще бъдат прецизирани дейностите, които следва да бъдат изпълнявани по съответния обект.

Относно изписаното „нгтп стълбче“, да се приеме че е допусната техническа грешка и следва да се чете „ново стълбче“.

Въпрос № 23:

Моля Възложителя да укаже при определяне на единичната цена по позиция **116. Монтаж на предпазна ел. ограда с ед. лента с ремонтирана шина върху съществуващо стълбче, включително превоз на материалите**, да бъдат ли включени разходи по ремонт на шината - почистване от ръжда, изправяне, минизиране и боядисване или ще се работи е шини осигурени от Възложителя.

Отговор № 23:

При определяне на единичната цена по позиция: **116. Монтаж на предпазна ел. ограда с ед. лента с ремонтирана шина върху съществуващо стълбче, включително превоз на материалите**, да се вземе предвид че за дейностите по почистване, минизиране и боядисване са предвидени отделни позиции, като например: 130. Почистване, минизиране и боядисване на метални повърхности, 131. Почистване и измиване на единична еластична ограда, 132. Минизиране железни повърхности, 133. Боядисване със сребърен феролит на еластична ограда; и/или други, и разходите по изпълнението им не следва да бъдат включени към гореописаната позиция. При възлагането на конкретен обект с възлагателно писмо, ще бъдат прецизирани дейностите, които следва да бъдат изпълнявани по съответния обект.

Въпрос № 24:

Моля Възложителя да укаже при определяне на единичната цена по позиция **117. Монтаж на предпазна ел. ограда с дв. лента, включително всички свързани с това разходи**, да бъдат ли включени разходи по доставка на оградата или само монтажа /е материал на Възложителя/.

Отговор № 24:

При определяне на единичната цена по позиция: **117. Монтаж на предпазна ел. ограда с дв. лента, включително всички свързани с това разходи**, да се вземе предвид че в цената се включва монтаж на материала, който материал е на възложителя, като в единичната цена се включват и всички свързани с това разходи, в които е и доставка на оградата.

Въпрос № 25:

Моля Възложителя да укаже при определяне на единичната цена по позиция **121. Монтаж на предпазна ел. ограда с дв. лента с ремонтирани шини върху ново стълбче, включително всички свързани с това разходи** и позиция **122. Монтаж на предпазна ел. ограда с дв. лента с ремонтирани шини върху съществуващо стълбче, включително превоз на материалите**, да бъдат ли включени разходи по ремонт на шината - почистване от ръжда, изправяне, минизиране и боядисване или ще

се работи с шини осигурени от Възложителя.

Отговор № 25:

При определяне на единичната цена по позиции: **121. Монтаж на предпазна ел. ограда с дв. лента с ремонтирани шини върху ново стълбче, включително всички свързани с това разходи, 122. Монтаж на предпазна ел. ограда с дв. лента с ремонтирани шини върху съществуващо стълбче, включително превоз на материалите,** да се вземе предвид че за дейностите по почистване, министриране и боядисване са предвидени отделни позиции, като например: 130. Почистване, министриране и боядисване на метални повърхности, 131. Почистване и измиване на единична еластична ограда, 132. Министриране железни повърхности, 133. Боядисване със сребърен феролит на еластична ограда; и/или други, и разходите по изпълнението им не следва да бъдат включени към гореописаната позиция. При възлагането на конкретен обект с възлагателно писмо, ще бъдат прецизирани дейностите, които следва да бъдат изпълнявани по съответния обект.

Въпрос № 26:

Във връзка с определяне на единичната цена за всяка от позиции **134. Направа на единичен едноставен отток; 135. Направа на единичен двуставен отток; 136. Направа на двоен едноставен отток,** моля Възложителя да укаже необходимо ли е в цената да бъдат включени разходи за направа на изкопа за оттоците, както и направата на обратния насип и възстановяването на настилките около тях. Моля с цел коректно изготвени единични цени, Възложителя да укаже, в цената да бъдат ли включени решетките на оттоците, какъв вида да са те и за какво натоварване.

Отговор № 26:

При определяне на единичната цена по позиции: **134. Направа на единичен едноставен отток; 135. Направа на единичен двуставен отток; 136. Направа на двоен едноставен отток,** да се вземе предвид че за дейностите по направа на изкопа за оттоците, направата на обратния насип, възстановяването на настилките около тях и направа на решетки, са предвидени отделни позиции, като например: 17. Направа на изкоп и всички свързани с това разходи, 146. Обратна засипка на изкоп за оток с нестандартна баластра, вкл.доставка на материал, 69. Производство и полагане на плътен асфалтобетон тип А за износващ пласт и всички свързани с това разходи, 148. Направа на заключващи се решетки на УО с рамка, включително доставка на материал, следва да се съблюдават поставените от възложителя изисквания, както и действащите нормативни стандарти, отнасящи се за материалите, включени в позицията; и/или други, и разходите по изпълнението им не следва да бъдат включени към гореописаните позиции. При възлагането на конкретен обект с възлагателно писмо, ще бъдат прецизирани дейностите, които следва да бъдат изпълнявани по съответния обект.

Въпрос № 27:

Във връзка с определяне на единичната цена за всяка от позиции: **137. Ремонт водосток направа на канал ф 180 за заустване на УО в РШ; 138. Ремонт водосток направа на канал ф 200 за заустване на УО в РШ; 139. Ремонт водосток направа на канал ф 250 за заустване на УО в РШ,** моля с цел коректно изготвени единични цени, Възложителя да укаже, в цената какви дейности да бъдат включени по частта „ремонт водосток“ - какъв е водостока, и какви ремонтни дейности се предвиждат, необходимо ли е да се предвиди изкоп и съответно обратно засипване, възстановяване на настилки и пр.

Отговор № 27:

При определяне на единичната цена по позиции: **137. Ремонт водосток направа на канал ф 180 за заустване на УО в РШ; 138. Ремонт водосток направа на канал ф**

200 за заустване на УО в РШ; 139. Ремонт водосток направа на канал ф 250 за заустване на УО в РШ, да се вземе предвид че за дейностите по изкопи, обратно засипване, възстановяване на настилки, са предвидени отделни позиции, като например: 17. Направа на изкоп и всички свързани с това разходи, 58. Доставка и полагане на НТК, 59. Доставка на трошен камък, 144. Направа на пясъчна подложка, 145. Доставка на пясък, 65. Направа на първи битумен разлив, 66. Направа на втори битумен разлив, 69. Производство и полагане на плътен асфалтобетон тип А за износващ пласт и всички свързани с това разходи; и/или други, и разходите по изпълнението им не следва да бъдат включени към гореописаните позиции. При възлагането на конкретен обект с възлагателно писмо, ще бъдат прецизирани дейностите, които следва да бъдат изпълнявани по съответния обект.

Въпрос № 28:

Във връзка с определяне на единичната цена за всяка от позиции: **140. Доставка и полагане на ПЕВП тръби Ф315 за ремонт на водосток; 141. Доставка и полагане на РР тръби Ф400 за ремонт на водосток; 142. Направа на канал ф 400 от бетонови тръби за ремонт на водосток и 143. Доставка и полагане на армирани бетонови тръби ф500 за ремонт на водосток**, моля с цел коректно изготвени единични цени, Възложителя да укаже, необходимо ли е в цената да се предвиди изкоп и съответно обратно засипване, възстановяване на настилки и пр. Моля Възложителят да представи чертежи с указани размери, дълбочина на полагане на тръбите и пр.

Отговор № 28:

При определяне на единичната цена по позиции: **140. Доставка и полагане на ПЕВП тръби Ф315 за ремонт на водосток; 141. Доставка и полагане на РР тръби Ф400 за ремонт на водосток; 142. Направа на канал ф 400 от бетонови тръби за ремонт на водосток и 143. Доставка и полагане на армирани бетонови тръби ф500 за ремонт на водосток**, да се вземе предвид че за дейностите по изкопи, обратно засипване, възстановяване на настилки, са предвидени отделни позиции, като например: 17. Направа на изкоп и всички свързани с това разходи, 58. Доставка и полагане на НТК, 59. Доставка на трошен камък, 144. Направа на пясъчна подложка, 145. Доставка на пясък, 65. Направа на първи битумен разлив, 66. Направа на втори битумен разлив, 69. Производство и полагане на плътен асфалтобетон тип А за износващ пласт и всички свързани с това разходи; и/или други, и разходите по изпълнението им не следва да бъдат включени към гореописаните позиции.

При възлагането на конкретен обект с възлагателно писмо, ще бъдат прецизирани дейностите, които следва да бъдат изпълнявани по съответния обект.

Възложителят е представил наличната документация към обществената поръчка и предвид предмета ѝ не се разполага с чертежи и детайли.

Въпрос № 29:

Моля Възложителят да укаже, при определяне цената по позиция **147. Доставка и полагане на пясъчен асфалтобетон, включително превоз на материал**, да бъде ли включен направата на битумен разлив за връзка.

Отговор № 29:

При определяне на единичната цена по позиция: **147. Доставка и полагане на пясъчен асфалтобетон, включително превоз на материал**, да се вземе предвид че за дейностите по направата на битумен разлив за връзка, са предвидени отделни позиции, като например: 65. Направа на първи битумен разлив, 66. Направа на втори битумен разлив; и/или други, и разходите по изпълнението им не следва да бъдат включени към гореописаните позиции.

При възлагането на конкретен обект с възлагателно писмо, ще бъдат

прецизирани дейностите, които следва да бъдат изпълнявани по съответния обект.


Въпрос № 30:

Във връзка с определяне единичната цена по позиция 148. **Направа на заключващи се решетки на УО с рамка, включително доставка на материал**, моля Възложителя да укаже размера на решетките, размера на рамката, какъв тип да са тези изделия /от какъв материал/, както и за какъв клас натоварване.

Отговор № 30:

В техническа спецификация към настоящата поръчка са представени изискванията към материалите, като при определяне на единичната цена по позиция 148. **Направа на заключващи се решетки на УО с рамка, включително доставка на материал**, следва да се съблюдават поставените от възложителя изисквания, както и действащите нормативни стандарти, отнасящи се за материалите, включени в позицията. Възложителят е поставил изисквания за съоръжения, подложени на натоварване от автомобилно движение, както и за съоръжения в зони на пешеходно движение.

инж. Иво Ценов Цветков
Кмет на Община Бяла Слатина
Възложител



Данните са заличени на осн. чл 37 от ЗОП