



# ОБЩИНА ДУПНИЦА

---

Изх. №. 26-00-1628 (4) ..... 14.09 ..... 2016 г.

## РАЗЯСНЕНИЕ - ОТГОВОР НА ПОСТЪПИЛО ЗАПИТВАНЕ

### УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

на основание чл. 33, ал. 2 от Закона за обществените поръчки и във връзка с постъпило запитване, предлагаме на Вашето внимание следните разяснения, относно открита процедура за възлагане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: «Извършване на СМР за изграждане на В и К мрежа в ж.к. «Бистрица» в гр. Дупница

**ВЪПРОС 1:** В Образеца за Техническото предложение, четем:

“Участникът представя и опис на представените документи, за всяка обособена позиция, за която подава оферта”.

Моля Възложителят да потвърди, че е допусната техническа грешка и настоящата обществена поръчка не е разделена на обособени позиции. Моля да предоставите коректен Образец на Техническото предложение.

**ОТГОВОР 1:** Потвърждаваме, че е допусната е техническа грешка и обществената поръчка не е разделена на обособени позиции.

**ВЪПРОС 2:** С цел коректно остойностяване на позиция “Натоварване и извозване изкопани земни маси на разстояние до 5 км.”, моля Възложителя да разясни каква е таксата за депониране на земни маси и строителни отпадъци.

**ОТГОВОР 2:** Към момента няма такса за депониране на строителни отпадъци. На 30.09.2016 г. Общински съвет ще определи какъв ще бъде размерът на таксата.

Няма да се начислява такса за депониране на земни маси.

**ВЪПРОС 3:** По проект и съгласно количествената сметка са заложили тръби HDPE/PE 100 RC/. Съгласно технологията на полагане на тръби RC, не е необходима пясъчна подложка. Видно от приложение към документацията за участие количествени сметки такава е предвидена.

Моля Възложителя да уточни ще се полага ли пясъчна подложка.

**ОТГОВОР 3:** Да се предвиди полагане на пясъчна подложка и засипка, съгласно проекта и количествена сметка.

**ВЪПРОС 4:** В Обявлението за обществена поръчка, т. II.1.4) Кратко описание на поръчката, както и в т. II.2.4) Описание на обществената поръчка четем:

Обектът "Изграждане на В и К мрежа в ж.к. "Бистрица" обхваща подобектите:

1. Главен канализационен клон 1 и прилежащата му мрежа
2. Главен канализационен клон 2 и 3 и прилежащата им мрежа
3. Канализационен клонове 4 и прилежащите им мрежи
4. Водопроводна мрежа

Моля Възложителя да разясни предмет ли са на поръчката подобектите от точка 1, 2 и 3.

**ОТГОВОР 4:** Подобектите по част „Канализация“ (т.1, 2 и 3) не са предмет на настоящата обществена поръчка. Обект на настоящата обществена поръчка е част **само** т.4 „Водопроводна мрежа“

**ВЪПРОС 5:** Моля Възложителя да уточни на етап търг при остойностяване на обекта, трябва ли да се спазват референтните стойности на отделните етапи, дадени в приложеният към Документацията за участие образец на проекто договор, т. IV Начин на плащане.

**ОТГОВОР 5:** Посочените в проекта на Договор стойности за всеки етап поотделно се отнасят само за "Водопроводна мрежа" и тези стойности са прогнозни/максимални за всеки етап поотделно. Надвишаването на тези стойности ще бъде основание за отстраняване.

*Забележка: Настоящият отговор на запитване - разяснение е неразделна част от документацията за провеждане на обществена поръчка.*

**ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ**  
**КМЕТ НА ОБЩИНА ДУПНИЦА**

