



ОБЩИНА ДУПНИЦА

Изх. № 91-00-23 / М. 05. 15 г.

ДО

ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ

В ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЗОП

С ПРЕДМЕТ: "Строително - монтажни работи за изграждане на детски площадки, подпорна стена и метална ограда на територията на Община Дупница по четири обособени позиции"

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОП искане за разяснение по обществена поръчка с горесцитираният предмет, на основание чл. 29, ал. 2 от ЗОП даваме следното разяснение:

ВЪПРОС: Във връзка с обявената ОП за изграждане на ограда в УПИ XXV – за училище кв. 159, по РП на град Дупница, ул. "Княз Александър Батенберг" се интересувам има ли някакъв проект на оградата и каква е височината ѝ.

Тази информация липсва в документите към ОП. Ако обичате да ми я изпратите.

ОТГОВОР: В Глава II Техническа спецификация от Документацията за участие, възложителят е описал параметрите по Обособена позиция 4 – "Изграждане на метална ограда на УПИ XXV – за училище, кв. 159 по регулационния план на град Дупница, а именно:

Ограда на урегулиран поземлен имот XXV-за училище, кв. 159 по регулационния план на гр. Дупница (поземлен имот с идентификатор 68789.15.392 по кадастралната карта на гр. Дупница)

➤ **Архитектура**

Предвидено е изграждане на Ограда на урегулиран поземлен имот XXV-за училище, кв. 159 по регулационния план на гр. Дупница (поземлен имот с идентификатор 68789.15.392 по кадастралната карта на гр. Дупница) към улица с о.т. 2036а-2040 по регулационния план на гр. Дупница (поземлен имот с идентификатор 68789.15.423 по КК на гр. Дупница), с дължина 88, 25 м и е с височина 1, 80 м, котата на плътната ѝ част е с височина 0, 40м.

Оградата представлява стоманобетонова конструкция - армирана бетонова подпорна стена, с височина около 1,00м от нивото на терена на УПИ XXV-за училище, кв. 159, гр. Дупница и с височина 40,00 см от котата на прилежащия терен към улица с о.т. 2036а-2040 и ширина от 30-20см, с метални пана монтирани върху нея с метални планки, заложили предварително.

➤ **Конструктивна**

Предвидено е изграждане на нова стена на мястото на разрушената. Терена е силно наклонен, което изисква по-широка основа за стената. Стената ще бъде с основа широчина 100см и височина 160см (основа 60см и тяло 100см)

Върху бетоновото тяло ще се постави метална ограда захваната чрез метални планки, бетонирани предварително. Стената е проектирана да се изпълни като стоманобетонена и бетон клас В 25 и ще се изпълни на участъци(ламели) с дължина 10 м.

Задната част на стената се обмазва с битумна изолация.

За оградата има издадено Разрешение за строеж № 124 от 14.11.2014 г., влязло в законна сила на 03.12.2014 г., издадено въз основа на одобрен проект № 101 / 2014 г., съдържащ части "Архитектура" и "Конструктивна".

ИНЖ. МЕТОДИ ХРИСТОВ ЧИМЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ДУПНИЦА

