



ОБЩИНА ЛОМ

3600 Лом, ул. „Дунавска“ №12, тел. (0971) 69 101, факс: (0971) 66 026, e-mail: lom.municipality@lom.egov.bg, www.lom.bg

РАЗЯСНЕНИЯ ДО ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ

при
възлагане на обществена поръчка с предмет:

„ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА УЛИЧНА И ТРОТОАРНА НАСТИЛКА В ГР. ЛОМ“

Относно: Постъпили въпроси по горецитираната обществена поръчка.

Въпрос №1: В т. 1.1. от документацията на обявената обществена поръчка се предвижда възстановяване на уличната и тротоарна настилка на участъци на пет улици, както следва:

- Участък от ул. „Любен Каравелов“ до ул. „Пролет“ - 26 м;
- Улица „Хаджи Димитър“ в участък от ул. „Хан Аспарух“ до ул. „Димитър Ангелов“ - 145 м;
- Улица „Басанович“ - 228 м;
- Улица „Кирил и Методий“ в участъка от ул. „Добруджа“ до ул. „Червена стена“ - 200 м;
- Улица „Перушица“ в участъка до ул. „Ал.Стамболийски“ - 125 м;

В приложения файл KSS_ulici_Lom, участъците са както следва:

- Възстановяване на улична и тротоарна настилка на участък от ул. "Любен Каравелов" до ул."Пролет" - 26 м;
- Възстановяване на улична и тротоарна настилка на ул."Хаджи Димитър" в участък от ул. "Хан Аспарух" до ул."Димитър Ангелов" - 145 м;
- Възстановяване на улична и тротоарна настилка ул."Басанович" - 228 м;
- Възстановяване на улична и тротоарна настилка на ул."Кирил и Методий" в участък от ул. "Добруджа" до ул."Червена стена" - 200 м;
- Възстановяване на тротоарна настилка и паркинг ул."Ал. Стамболийски" №41;
- Възстановяване на тротоарна настилка по ул."Ал. Стамболийски";

Моля, да уточните кое е правилно и допълнете или коригирате грешното.

Разяснение: Участниците изготвят офертите си, включително техническите и ценовите си предложения, като се придържат стриктно към видовете и количествата строително-монтажни работи съдържащи се в количествената сметка.

Въпрос № 2: Моля, Възложителят да посочи местоположението на общинското депо за строителни отпадъци, както и да посочи таксата за депониране.

Разяснение: Извозването и депонирането на строителни отпадъци ще бъде извършвано на площадката за временно съхраняване на строителни отпадъци, находяща се в местността „Сергена“, гр. Лом на средно разстояние до 10 км от гр. Лом. Такса за депониране на строителни отпадъци **НЯМА**.

Въпрос № 3: В КС за «Възстановяване на тротоарна настилка и паркинг ул."Ал. Стамболийски" № 41 е дадена позиция № 5 – „Доставка и направа бетонови бордюри 18/8/50 по БДС 624 на бетонова основа“, но бордюри с размер 18/8/50 не се произвеждат. Моля Възложителят да потвърди, че е допусната техническа грешка и правилният размер на бордюрите е 16/8/50 или да посочи друг размер.

Разяснение: Да, потвърждаваме, че е допусната техническа грешка и правилният размер на бордюрите е 16/8/50.

С уважение,

ПЕНКА ПЕНКОВА
Кмет на Община Лом

