



## ОБЩИНА ЛОМ

3600 Лом, ул. „Дунавска“ №12, тел. (0971) 69 101, факс: (0971) 66 026, e-mail: lom.municipality@lom.egov.bg, www.lom.bg

### РАЗЯСНЕНИЯ ДО ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ

при

възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Избор на изпълнител на извършване на СМР по проект „Използване на възобновяема енергия в домове за възрастни хора в с. Добри дол и административната сграда на Община Лом“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014 г., обособени в две позиции: Обособена позиция № 1 - Подмяна на отоплителни инсталации в двата старчески дома и изграждане на топлопровод до тях от биогазцентралата в с. Добри дол, Обособена позиция № 2 - Подмяна на отоплителна инсталация и котел на база биогориво в сградата на Общинска администрация Лом“

*Относно: Постъпил въпрос по горесцитираната обществена поръчка.*

**Въпрос:** В КСС за Обособена позиция № 1, на стр. 59 от Документацията за участие в процедурата, в раздел „Тръбно трасе“ се изисква „Тръба UPONOR Termo Twin 63, двойна, предварително изолирана – 1000мл“. Въпросът ми е дали може да се използва тръба, която е аналогична на тази – например ППР тръба, двойна, преизолирана със същия диаметър на вътрешните тръби, както и със същия външен диаметър? Това ще доведе промени в начина на монтаж на топлопровода и до коригиране на следващите няколко позиции, което ще го отразим в офертата.

**Разяснение:**

Тръбата да бъде с технически характеристики съгласно **ЧАСТ II – ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ, РАЗДЕЛ 2: ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ СТРОЕЖИ, ЧАСТ: ОТОПЛЕНИЕ, I. ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЪНШЕН ТОПЛОПРОВОД С ТОПЛОИЗОЛИРАНИ ТРЪБИ ОТ ПОЛИБУТЕН** от документацията за участие.

С уважение,  
**ПЕНКА ПЕНКОВА**  
Кмет на Община Лом

