



# ОБЩИНА ДУПНИЦА

Изх.№.....91-00-56.....21.03.2019 г.

До всички заинтересовани

**Относно: Рехабилитация и текущ ремонт на уличната мрежа на територията на Община Дупница през 2019 г. по четири обособени позиции**

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

На основание чл. 180, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Кметът на Община Дупница, в качеството си на Възложител по процедурата, предоставя на вниманието на потенциалните Участници следните разяснения:

**ВЪПРОС 1:** Възложителят ще приеме ли за изпълнено условието в Обявлението “ремонт и/или реконструкция и/или асфалтиране и/или изкърпване на дупки с деб. 4 см. уплътнен пласт, включително всички свързани с това дейности”, ако в Референцията пише от 4-6 см. и ще приеме ли “ремонт и/или реконструкция и/или асфалтиране и/или изкърпване на дупки с деб. 6 см. уплътнен пласт, включително всички свързани с това дейности”, ако в Референцията е записано от 6-8 см?

**ОТГОВОР 1:** В указанията за участие, 3.2.1 Изисквания за дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката, Възложителят е заложил, че “Под строителство, с предмет и обем, идентични или сходни, с тези на поръчката се разбира: “ремонт и/или реконструкция и/или асфалтиране и/или изкърпване на дупки с деб. 4 см уплътнен пласт, включително всички свързани с това дейности – минимум 1200 м2 и/или ремонт и/или реконструкция и/или асфалтиране и/или изкърпване на дупки, с деб. 6 см уплътнен пласт, включително всички свързани с това дейности – минимум 260 м2.””

Възложителят ще приеме за изпълнено условието, ако дебелината е от 4-6 см. съответно 6-8 см.

**ВЪПРОС 2:** Възложителят ще приеме ли ръчно изкърпване на единични дупки на пътната настилка?

**ОТГОВОР 2:** Възложителят няма да приеме ръчно изкърпване на единични дупки на пътната настилка.

**ВЪПРОС 3:** Възложителят ще приеме ли машинно изкърпване на единични дупки на пътната настилка?

**ОТГОВОР 2:** Възложителят ще приеме машинно изкърпване на единични дупки на пътната настилка.

**Настоящото разяснение е неразделна част от документацията за обществена поръчка.**

**ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ  
КМЕТ НА ОБЩИНА ДУПНИЦА**

Подписите са заличени на

Основание чл.2 от ЗЗЛД.

