


Пожарна безопасност

ФАЗА: Работен проект

ОБЕКТ: Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за ТБО на територията на Община Сунгурларе" обл.Бургас



**чл.2 ал.2
от ЗЗЛД**

ПРОЕКТАНТ

/инж.Диян Златев/

**чл.2 ал.2
от ЗЗЛД**

ВОДЕЩ ПРОЕКТАНТ

/инж.Диян Златев/

**чл.2 ал.2
от ЗЗЛД**

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Община Сунгурларе**

**чл.2 ал.2
от ЗЗЛД**

**чл.2 ал.2
от ЗЗЛД**

10.09.2016



УДОСТОВЕРЕНИЕ

за пълна проектантска правоспособност
по интердисциплинарна част
пожарна безопасност

Регистрационен номер № 07802

Важи за 2016 година

ИНЖ. ДИЯН СЪБЕВ ЗЛАТЕВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ИНЖЕНЕР ПО ГЕОДЕЗИЯ, ФОТОГРАМЕТРИЯ И КАРТОГРАФИЯ

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност
с протоколно решение на УС на КИИП от 15/01-04.2005 г. по части:

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА ЧАСТ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ изпълнена
СЪГЛАСНО ЗУТ И НАРЕДБА № 4 ЗА ОБХВАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ И
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 КЪМ ЧЛ. 4, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 13 1971 ЗА СТПНОБП

ВАЖИ САМО ЗА МАРКИРАНИТЕ РАЗДЕЛИ:

- "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - КОНСТРУКТИВЕН"
- "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - ЕЛЕКТРИЧЕСКИ"
- "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО"
- "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - ОТОПЛИТЕЛНА, ВЕНТИЛАЦИОННА, КЛИМАТИЧНА И ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА, ТОПЛО- И ГАЗОСНАБДЯВАНЕ"
- "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО"
- "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - ТЕХНОЛОГИЧЕН"
- "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - МИННО ДЕЛО И ГЕОЛОГИЯ И ЕКОЛОГИЯ"
- "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - ГЕОДЕЗИЯ И ПРИЛОЖНА ГЕОДЕЗИЯ"
- "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - ТЕХНИЧЕСКА ЗАПИСКА И ГРАФИЧНО ПРЕСТАВЯНЕ"

Зам. Председател на РК

**чл. 2 ал. 2
от ЗЗЛД**



Председ **чл. 2 ал. 2
от ЗЗЛД**

инж. Ст. Кинчев

П. **чл. 2 ал. 2
от ЗЗЛД**

ВЪВЕДЕН С ОРИГИНАЛА



„ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО“

Дата на сключване: 09.02.2016 г.

Застрахован: "Инвестиционно проектиране" ЕООД, ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН: 201495727
Адрес на управление: гр. Шумен, ул. "Любен Каравелов" 31
Телефон: 054/800 477, e-mail: zlatevd@abv.bg
Представител: Деян Събев Златев - управител

Застраховач: Деян Събев Златев, ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН: 6604268782
Телефон: 054/800 477, e-mail: zlatevd@abv.bg
Представител:

Застраховател "Дженерали Застраховане" АД, ЕИК 030269049,
Адрес: гр. София 1504, бул. "Дондуков" № 68, тел.: 02 / 9267 111, факс: 02/ 9267 112,
e-mail: information.bg@generali.com, website: www.generali.bg
Представителство на застрахователя: Генерална агенция Шумен,
Адрес: ул. "Добри Войников" 14, тел: 054/ 800 812, 800 813,
Представител: Юлиана Николова Ефремова
Брокер/агент: "Юлиана Ефремова" ЕООД, ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН: 200893945

Застрахована дейност: проектант – за изработване на инвестиционни проекти /
 консултант за извършване на оценка за съответствие на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите /
 консултант за упражняване на строителен надзор /
 строител – за цялостно изпълнение на строителството или на отделни видове строителни и монтажни работи /
 лице, упражняващо строителен надзор – за строежи от пета категория, в случаите, когато по желание на възложителя се изпълнява надзор /
 лице, упражняващо технически контрол по част "Конструктивна" на инвестиционния проект, за които не е извършена оценка за съответствието от консултант

Конкретен обект по чл. 173 от ЗУТ:

Срок на застраховката: От 00:00 часа на 24.02.2016 г.
До 24:00 часа на 23.02.2017 г.

Лимит на отговорност: Лимит на отговорност за едно събитие: 150 000 BGN
Общ лимит на отговорност за всички събития: 300 000 BGN

Самоучастие: 10% от всяка щета, но не по-малко от 2000лв.

Специални договорености:

Териториален обхват: Република България

Приложимо законодателство: Българското законодателство

Застрахователна
премия:

300.00 BGN, (словом: триста лева).

Данък 2% по ЗДЗП: 6.00 BGN

Общо дължима сума: 306.00 BGN, (словом: Триста и шест лева)

При разсрочено плащане /дата на падеж и вноски/

№	Дата на вноските	Размер на вноската	Данък 2%	Общо дължима сума
1.	09.02.2016 г.	150.00 BGN	3.00 BGN	153.00 BGN
2.	23.03.2016 г.	150.00 BGN	3.00 BGN	153.00 BGN
3.	20 г	BGN	BGN	BGN
4.	20 г	BGN	BGN	BGN

Съгласно чл. 202, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса за застраховането при неплащане на която и да е разсрочена вноска, полицата ще бъде прекратена, считано от 00:00 часа на 16-ия ден след датата на падежа

С подписа си върху тази полица Застрахованият:

1. Декларира, че му е предоставена информацията, предназначена за потребителя на застрахователната услуга, предписана от Кодекса за застраховането.
2. Декларира, че при промяна на декларираните при сключването на полицата обстоятелства и данни, е длъжен незабавно да уведоми за това "Дженерали Застраховане" АД.
3. Декларира, че е получил, запознат е и е съгласен с Общите условия по застраховката.
4. Дава съгласието си "Дженерали Застраховане" АД да обработва личните данни, както и данните на лицата, обявени в полицата, за нуждите и целите на тази застраховка и свързаните с нея дейности, съгласно Закона за защита на личните данни.

Настоящата полица се издава в два еднакви екземпляра - по един за Застрахования и един за Застрахователя.

Проверил идентификацията на
клиента по смисъла на ЗМИП

ЗАСТРАХОВАТЕЛ **чл.2 ал.2**
от ЗЗЛД


ЗАСТРАХОВАН / ЗАСТРАХОВАЩ:

чл.2 ал.2

от ЗЗЛД

(име на лицето, подпис)

СЪДЪРЖАНИЕ:

РАЗДЕЛ I. ОСНОВАНИЕ ЗА РАЗРАБОТКАТА НА ПЛАНА

РАЗДЕЛ II. ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

- 2.1. Описание на строежа, класове по функционална пожарна опасност**
- 2.2. Пасивни мерки за пожарна безопасност**
- 2.3. Активни мерки за пожарна безопасност**

РАЗДЕЛ I. ОСНОВАНИЕ ЗА РАЗРАБОТКАТА НА ПЛАНА

С проектът за пожарна безопасност се определят клас/подклас функционална пожарна опасност на строежа и Категория пожарна опасност. Разработени са пасивни и активни мерки за пожарна безопасност в съответствие с нормативните изисквания:

1. НАРЕДБА № Из-1971 ОТ 29 ОКТОМВРИ 2009 Г. ЗА СТРОИТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ПОЖАР, в сила от 05.06.2010 г.; изм. ДВ. бр.8 от 30 Януари 2015г. - проекта е съобразен с обема и съдържанието в съответствие с Приложение 3 към чл.4, ал.1.;
2. Указания за прилагане на Наредба № Из-1971/2009 г.

РАЗДЕЛ II. ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

2.1.Описание на строежа, класове по функционална пожарна опасност

Инвестиционния проект предвижда *ОБЕКТ: „ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА ТБО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ”* Оператор и собственик на депото е Община Сунгурларе.

С разработката по част „Технологична” и изпълнението на техническото решение по нея се цели общинското депо за битови отпадъци, намиращо се в *ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ, ОБЛАСТ БУРГАС*, да се доведе до състояние и начин на трайно ползване „пасище”. След извършване на предвидените в инвестиционния проект дейности пробутване, събиране и моделиране на натрупаните отпадъци в рамките на контура на депото, направа на укрепващи откоси, полагане на горен изолиращ екран, рекултивационен пласт състоящ се от първи пласт – минерален запечатващ слой с мощност 0.5 м и от втори пласт – хумусни земни маси с мощност 0.5 м и биологична рекултивация, строежът ще отговаря на съществените изисквания съгласно чл.169 от ЗУТ, което е и целта на настоящата част.

- **Клас/подклас функционална пожарна опасност на строежа – Ф5/Ф5.1** (открити съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци);
- **Категория пожарна опасност – Ф5Д;**
- **Обемно - планировъчни показатели на строежа: Обща площ на строежа – 24 150 m²;**
- **Характеристика на отпадъците:**

чл.2 ал.2

от ЗЗЛД

№ 1 - смесени битови отпадъци код 20 03 01 - физическо състояние твърдо, съдържание на органично вещество- 35%, съдържание на биоразтворим отпадък – 20%;

Въз основа на тези характеристики общинското депо за битови отпадъци В ОБЩИНА СУНГУЛАРЕ, ОБЛАСТ БУРГАС се класифицира като депо за неопасни отпадъци.

2.2.Пасивни мерки за пожарна безопасност

Минимална нормативна степен на огнеустойчивост и проектно изпълнение. Обосновки за приети решения за степента на огнеустойчивост на строежа и неговите елементи.

В инвестиционния проект не се предвижда изграждането на съоръжения и инсталации, чиято степен на огнеустойчивост да подлежи на регламентация съгласно изискванията от Наредба №-Из-1971 от 2009 г. След завършване ще се извърши ограждане на строежа с негорима ограда.

Класове по реакция на огън на строителните материали за конструктивни елементи.

Основни характеристики и технически данни на строителните продукти и материали, свързани с удовлетворяване на изискванията за пожарна безопасност

Огнеустойчивост на строителните конструкции и елементи:

- ✓ носимоспособност (R);
- ✓ непроницаемост (E);
- ✓ изолираща способност (I);
- ✓ излъчване (W);
- ✓ съпротивление при удар (M);
- ✓ пропускане на дим(S).

Класификацията на строителните продукти по реакция на огън в зависимост от приноса им за развитието на неконтролирано горене :

- 1.Клас A1-за негорими продукти, които нямат принос за развитието на неконтролирано горене;
- 2.Клас A2-за негорими продукти с изключително ограничен принос за неконтролирано горене;
- 3.Клас B-за трудно горими продукти с много ограничен принос за неконтролирано горене;
- 4.Клас C- за трудно горими продукти с ограничен принос за неконтролирано горене;
- 5.Клас D-за горими продукти с приемлив принос за неконтролирано горене;
- 6.Клас E-за горими продукти със значителен принос за неконтролирано горене;
- 7.Клас F- за горими продукти без определени характеристики за реакция на огън.

**чл.2 ал.2
от ЗЗЛД**

Всички използвани строителни и други материали при изграждането на съоръженията и инсталациите за третиране на отпадъци в общинско депо в **ОБЩИНА СУНГУЛАРЕ, ОБЛАСТ БУРГАС** са негорими – клас по реакция на огън А1/А2, а самите отпадъци са класифицирани в част „Технологична“ като неопасни такива.

Пасивните мерки за пожарна безопасност ще се реализират със съобразяването на инвестиционен проект с изискванията на нормативните документи:

- Закон за опазване на околната среда (обн. ДВ бр. 91/2002 г.);
- Закон за управление на отпадъците (обн. ДВ бр. 86/2003 г.);
- Закон за устройство на територията (обн. ДВ бр. 1/2001 г.);
- Наредба №26/2.10.1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт (ДВ бр. 89/1996 г.);
- Наредба №7 за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръженията за третиране на отпадъци (обн. ДВ бр. 81/2004г.);
- Наредба №8 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депо и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъците (обн. ДВ бр. 83/2004 г.).

Класификация на строежа по отношение на електрическите уредби и инсталации.

В инвестиционния проект не се предвижда изграждането на електрически съоръжения и инсталации.

ОБЩИНА СУНГУЛАРЕ
Чл. 2 ал. 2
от ЗЗЛД

2.3. Активни мерки за пожарна безопасност

Изгражданите съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци в общинско депо **ОБЩИНА СУНГУЛАРЕ, ОБЛАСТ БУРГАС** предмет на инвестиционния проект, не изискват прилагане на специални активни мерки за пожарна безопасност по Наредба №-Из-1971 от 2009 г.

Не се разрешава тютюнопушене на депото, палене на огън и строителни дейности предизвикващи искри в близост до газовият кладенец /ГК/.

- В близост до ГК да се складира пръст за потушаване на пожари;
- Да се спазват действащите нормативни документи по охрана на труда във взривоопасни зони;
- Да се спазват действащите нормативни документи по охрана на труда за всички видове дейности.

Продуктисоценено и удостоверено съответствие касаещи пожарната безопасност:

В изгражданите съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци в общинско депо **ОБЩИНА СУНГУЛАРЕ, ОБЛАСТ БУРГАС**, предмет на инвестиционния проект, няма такива.

"СТРОЙКОНТРОЛ" АД
Лиценз N ЛК-0006
инж. по част
дата
**Чл. 2 ал. 2
от ЗЗЛД**

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ
ОБЩИНА СУНГУЛАРЕ
Чл. 2 ал. 2
от ЗЗЛД
Проектант: ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕООД