



ОБЩИНА БРУСАРЦИ

3680 гр. БРУСАРЦИ, ул. „Георги Димитров“ № 85, тел. 09783 / 22-11, факс. 09783 / 29-11,
www.brusartsi.com, e-mail: brusartsi_adm@abv.bg

Изх. № ПС-15/27.01.2017г.

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ КАНДИДАТИ

Относно: Обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на СМР по проект: Водоснабдяване с. Дъбова Махала, общ. Брусарци, подобект: вътрешна водопроводна мрежа”

Уважаеми дами и господа,

От заинтересовани кандидати са постъпили запитвания на 26.01.2017г. относно разяснения по документацията за участие:

ВЪПРОС № 1:

На чертеж "Детайл на преминаване река Киселевска бара" е показана бетонова опорна стена, насип от баластра и блокаж от едри камъни. В КС не фигурират позиции за преминаването през река Киселевска бара.

Моля, Възложителят да уточни, как и къде да бъдат заложени за остойностяване позициите?

ОТГОВОР № 1:

Участниците да се придържат към остойностяването на зададената Количествена сметка към Документацията.

ВЪПРОС № 2:

Към проекта има чертеж "Бетоново заустване изпускател от шахта калник". В КС не фигурират позиции за заустването.

Моля, Възложителят да уточни, как и къде да бъдат заложени за остойностяване позициите?

ОТГОВОР № 2:

Участниците да се придържат към остойностяването на зададената Количествена сметка към Документацията.

ВЪПРОС № 3:

На чертеж "Детайл пожарен хидрант" не е показан спирателен кран преди ПХ.

Моля, Възложителят да представи чертеж на детайл ПХ със СК.

ОТГОВОР № 3:

Спирателният кран е монтиран в тялото на пожарния хидрант.

ВЪПРОС № 4:

Във връзка със гореизложения обект от техническата документация не става ясно предвидени ли са спирателни кранове пред пожарните хидранти и да ли същите са стандартни или с чупещо рамо?

ОТГОВОР № 4:

Спирателният кран е монтиран в тялото на пожарния хидрант.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

НАТАША МИХАЙЛОВА
Кмет на Община Брусарци

