



# ОБЩИНА ДУПНИЦА

№ 91-00-39/25.04.16

ДО

**ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ УЧАСТНИЦИ  
В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ  
НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:**

**„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА  
МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ  
„ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДИ ОТ ВАЖНО  
СОЦИАЛНО ЗНАЧЕНИЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА“**

## РАЗЯСНЕНИЕ

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

На основание чл. 29, ал. 1 от ЗОП, във връзка с постъпили въпроси, давам следните разяснения:

1. „При запознаване с техническата спецификация, проектите и количествените сметки на всички подобекти подлежащи за изпълнение установихме, че не са предвидени за остойностяване следните видове СМР:

- Изпитване на газопроводите и газовите инсталации на якост и плътност;
- Безразрушителен контрол на заварки;
- 72 часови проби;
- Замерване на емисии вредни вещества и настройки на горелките;
- Изпълнение на заземителни контури от шини и колове;
- Премахване на съществуващи настилки, изкоп на канали, полагане на пясъчни подложки, обратно засипване с пясък и земя, както и възстановяване на настилките;
- Изпълнение на дейности, доставки на материали и средства указани в част: Пожарна безопасност и липсващи в КСС от тръжната документация.“

**ВЪПРОС:** „Моля, потвърдете правилно ли е разбирането ни, че същите подлежат на включване в КСС от тръжната документация и остойностяване, след прецизиране на количествата по отделните подобекти. „

**ОТГОВОР:** Изпълнителят е длъжен да състави изпълнителна документация и да направи регистрацията, както и да предаде обекта с техническо освидетелстване, първоначален технически преглед и разрешение за ползване.

---

2600 Дупница, пл.Свобода 1, тел.: +359 701 592 11, факс: +359 701 592 57,  
e-mail: admin\_dupnitsa@dupnitsa.bg, web: www.dupnitsa.bg, ISO9001:2008

За останалите точки изпълнението на дейностите, доставките и средствата, съгласно КСС от тръжната документация.

2. „За подобект: ОУ „Евлоги Георгиев“ гр. Дупница, моля потвърдете подлежат ли на изпълнение:

- Външна газоснабдителна връзка с тръба РЕ-НД Ф63,0 х 5,8 – 16 м с фасонни части и съпътстващи СМР;
- Изпълнение на въздуховоди от поцинкована ламарина.“

**ОТГОВОР:** Не. На изпълнение подлежат външна газоснабдителна връзка, съпътстващи СМР и въздуховоди, съгласно приложено КСС към документацията.

3. „За подобект: ОУ „Св. Климент Охридски“ гр. Дупница, моля потвърдете подлежат ли на изпълнение:

- Външна газоснабдителна връзка с тръба РЕ-НД Ф75 х 6,8 – 51,20 м с фасонни части и съпътстващи СМР.“

**ОТГОВОР:** Да. Подлежи на изпълнение, съгласно приложено КСС към документацията.

4. „За подобект: Гимназия „Христо Ботев“ гр. Дупница, моля потвърдете подлежат ли на изпълнение:

- Демонтаж на котел;
- Външна газоснабдителна връзка с тръба РЕ-НД Ф63,0 х 5,8 – 64 м с фасонни части и съпътстващи СМР.“

**ОТГОВОР:**

- Котела не подлежи на демонтаж. Предвидено е извън поръчката изграждане на ново котелно до старото, в което да се монтира новия котел предвиден в настоящата поръчка.
- Не. На изпълнение подлежи външна газоснабдителна връзка съгласно приложено КСС към документацията.

5. „За подобект: СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Дупница, моля потвърдете подлежи ли на изпълнение:

- Външна газоснабдителна връзка с тръба РЕ-НД Ф63,0 х 5,8 – 18,5 м с фасонни части и съпътстващи СМР.“

**ОТГОВОР:** Не. На изпълнение подлежи външна газоснабдителна връзка с тръба РЕ-НД Ф75х6,8 м.-15,80 м., съгласно приложено КСС към документацията.

6. За подобект: МБАЛ „Св. Иван Рилски“ гр. Дупница, моля потвърдете подлежи ли на изпълнение:

- Външна газоснабдителна връзка с тръба РЕ-НД Ф63,0 х 5,8 – 42,20 м с фасонни части и съпътстващи СМР;
- Доставка и монтаж на стоманени тръби, фасонни части и полагане на изолация;

- Доставка и полагане на газ – сигнализатор и стабилизатор за налягане с вграден филтър.

**ОТГОВОР:** Ще има изграждане на дворна газопреносна мрежа, съгласно инвестиционните проекти публикувани качени на интернет страницата на община Дупница. По последните две точки, изпълнението на дейностите е съгласно КСС към документацията

С уважение,

**КМЕТ НА ОБЩИНА ДУПНИЦА**

**инж. МЕТОДИ ЧИМЕВ**

