

Изх. №...1688 (1)
гр. Угърчин, 02.04.18 г.

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

РАЗЯСНЕНИЕ №1
по чл. 33, ал. 2 от ЗОП

към документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка № 00340-2018-0008 в РОП с предмет: „Доставка на оборудване и обзавеждане за детска градина с местонахождение УПИ II - 995, кв. 105 по действащ ПУП-ПРЗ, гр. Угърчин в изпълнение на проект "Реконструкция, ремонт и обзавеждане на детска градина гр. Угърчин" №11/07/2/0/00517 по 3 /три/ обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка и монтаж на специализирано кухненско оборудване; Обособена позиция № 2: Доставка на мебели; Обособена позиция № 3: Доставка и монтаж на градинско и парково оборудване."

Относно: Постъпило писмено искане за разяснения по посочената обществена поръчка на основание чл. 33, ал. 1 от ЗОП.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА

Във връзка с направено на основание чл. 33, ал. 1 от ЗОП писмено искане за разяснения, по Обособена позиция №1: „Доставка и монтаж на специализирано кухненско оборудване“ по обществена поръчка с горепосочения предмет, с вх. №1688/02.04.2018 г. в законоустановения срок предоставям следните разяснения:

ВЪПРОС №1: - поз. 19 – Котлон електрически. Записан е с кръгли нагревателни плочи.

Практиката в кухните към детските градини е да се готви в тави. Много по фун-образуващи обща нагреваема площ. Допуска ли се да се оферира УРЕД С КВАДРАТНИ НАГРЕВАТЕЛНИ ПЛОЧИ?

ОТГОВОР:

В Техническата спецификация, за обособена позиция № 1 Възложителят е поставил следното изискване: „№ по ред 19: „Котлон 6 кръгли плочи и фурна 2/1 G/N, ел., Обща мощност: 19,1 kW/400V/50÷60Hz“. Възложителят ще приеме като еквивалентен всеки вид оборудване, което отговаря на поставените в Техническата спецификация минимални изисквания и не нарушава предназначението и функционалността на котлона - т.е. той следва да е подходящ за готвене с тенджери и касероли.

ВЪПРОС №2: Към същата поз. 19: Записана е ел. мощност 19,1 kW.

Тъй като фурна с описаните размери следва да има не по-малко от 5,2 kW мощност, а нагревателните плочи съгласно добрата производствена практика следва да бъдат с мощност 3 kW (на по-слаби плочи казан 25 л. завира за 2,5 часа), допуска ли се да се оферира УРЕД С ПО-ГОЛЯМА ЕЛЕКТРИЧЕСКА МОЩНОСТ?

ОТГОВОР:

Съгласно изискванията, поставени от Възложителя в Техническата спецификация от документацията за участие, при изпълнението на обществената поръчка по всички обособени позиции (в т.ч. и обособена позиция № 1), а именно в раздел **Изисквания при изпълнението на обществената поръчка по всички обособени позиции, т. 3**, е записано „Посочената **мощност/потребление на енергия** на всички електрически уреди и оборудване е **максимална** и е съобразена с инвестиционния проект – част „Електрическа“ и част „Технологична. За по-добра предложена характеристика ще се счита **по-ниска мощност/потребление на енергия**“.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
СТАНИМИР П
Кмет на Община

На осн. чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД във връзка с
чл. 42, ал. 5 от ЗОП