




## ОБЩИНА ЛОМ



3600 Лом, ул. „Дунавска“ №12, тел. (0971) 69 101, факс: (0971) 66 026, e-mail: lom.municipality@lom.egov.bg, www.lom.bg

### РАЗЯСНЕНИЯ ДО ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ

при  
възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Изграждане и реконструкция на канализационна и водоснабдителна мрежа по тринадесет улици в Централна градска част на град Лом, като част от обект „Интегрирано управление и пречистване на водите в град Лом, община Лом – част Водоснабдяване.“

*Относно: Постъпили въпроси по горецитираната обществена поръчка.*

**Въпрос №1:** „1. Позиция: „Възстановяване на асфалтова настилка“ – каква е дебелината, от какъв асфалт е настилката?“

**Разяснение:**

Да се предвиди възстановяването на пътната настилка по следният начин :

- плътен асфалтобетон тип А за горен износващ слой с дебелина h=4см
- асфалтова смес за свързващ пласт (биндер), за профилиране и изравняване на пластове с h=4 см
- Основа от трошен камък с дебелина 30см

**Въпрос №2:** „2. Позиция: „Разваляне на тротоарна настилка“, моля да уточните: плочите дали ще се вложат отново в обекта или ще се извозват?“

**Разяснение:**

Демонтираните плочи ще се влагат обратно. Не се предвижда монтажа на нови такива.

**Въпрос №3:** „3. Позиция: „Възстановяване на тротоарна настилка“, моля да уточните какви са плочите?“

**Разяснение:**

Тротоарните плочи са бетонови с размери – 30/30/4,5 см.

**Въпрос №4:** „4.Позиция: „Демонтаж на бордюри“, моля да уточните бордюрите дали ще се вложат отново в обекта или ще се извозват?“

**Разяснение:**

Демонтираните бордюри ще се влагат обратно. Не се предвижда монтажа на нови такива.

*Въпрос №5: „5.Позиция: „Възстановяване на бордюри“, моля да уточните размера бордюрите?“*

**Разяснение:**

Бордюри са бетонови с размери - 50/15/25 см.

**С уважение, \*П  
ПЕНКА ПЕНКОВА  
Кмет на Община Лом**

*\*Заличена информация на основание чл.2,ал.2,т.5 от ЗЗЛД*